



Statsforvalteren

Statsforvalteren

Avløpsvann - planlagt utslipp

[Kontaktinformasjon Statsforvalteren](#) ↗

Dato sendt: 09.12.2025 / 08:14

Mottaker: Statsforvalteren

Referansenummer: 50ab07adfb41

Dette skjemaet skal sendes inn ved planlagt varsling/oppfølging ved utslipp av avløpsvann.

Informasjon om innsender

Organisasjonsnummer: **974633426**

Navn: **TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Adresse: **Postboks 47**

Postnr: **3166** Poststed: **TOLVSRØD**

Telefon: **+4797022398**

E-post: **pjahre@gmail.com**

Fylke du skal varsle: **Vestfold**

Hva skal du melde om: **Planlagt utslipp av avløpsvann**

Kontaktperson: **Petter S. Jahre**

Renseanlegg/avløspumpestasjon

Hva gjelder varslings?: **Avløspumpestasjon**

Avløspumpestasjon: **PA09 Kilen, PA20 Sjøormen**

Adresse: **Valløveien 3,**

Postnr: **3118** Poststed: **TØNSBERG**

Kommune: **Tønsberg**

Tettbebyggelse: **Tønsberg**

Berørt sted/lokalresipient: **Træla/Presterødkilen**

Hva er planlagt?: **Bytting av ventil, tømme sand og spyle nett**

Oppstart for planlagt utslipp

Dato oppstart: **15.01.2026**

Klokkeslett oppstart: **07:00**

Dato ferdig: **15.03.2026**

Klokkeslett ferdig: **07:00**

Beskrivelse

Beskriv om det tekniske inngrepet er begrunnet i f.eks. ombygging eller vedlikehold

Saksnummer hos Statsforvalteren: *Du har ikke lagt inn informasjon her*

Hva skal utføres teknisk?: **For å gjennomføre nødvendig vedlikehold ved pumpestasjonene P09 Kilen og P020 Sjøormen planlegger Tønsberg renseanlegg IKS en midlertidig driftsstans. Arbeidet vil foregå over tre døgn og er delt i to faser. Første fase omfatter utskiftning av ventilen ved P09 Kilen, samt spyling og kamerakjøring av ledningsnett på Kilen. Dette arbeidet vil utføres på nattestid for å kunne åpne ledningsnettet fra Tønsberg sentrum til P09 uten å forstyrre den daglige driften. Det er forventet at arbeidet vil foregå over 12 til 20 timer.**

Den andre fasen innebærer tømning av pumpeumpen ved P020 Sjøormen og samtidig spyle og kamerakjøre ledningsnettet langs Ringveien. Dette er planlagt å foregå på dagtid av hensyn til nærliggende boligområder. Arbeidet anslås å vare i opptil 48 timer.

Gjennomføringen av vedlikeholdsarbeidet vil medføre direkte utslipp til overflatevannet i resipientene, og er planlagt gjennomført i perioden mellom 15. januar og 15. mars 2026, avhengig av værforhold og koordinering med eksterne entreprenører. For å begrense utslippene skal arbeidet så langt som mulig gjennomføres under tørrværsforhold. Utførelse i tørt vær reduserer vannmengden i ledningsnettet, noe som igjen bidrar til å minimere volumet av eventuelle utslipp til resipienten. Det planlagte utslippet fra tiltaket vil fordeles over syv pumpestasjoner med overløpsmulighet, for å unngå to større punktutslipp

Årsak: - Stengeventil etter PA09 er rusten og ødelagt. Utgjør fare for ukontrollert utslipp hvis den ikke byttes.

- Sumpen i P20 er så full av sand at det utgjør en driftsrisiko. Sanden kan tette pumper og medføre gjentakende stans med tilhørende utslipp.

- Ledningsnett fra P20- P90 skal spyles og kamerakjøres for og få kontroll på ledningen fra 1976 og se om det eventuelt må gjøres noen tiltak på dette strekket.

Forurensningsomfang

Lokalresipient: **Træla**

Forventet utslippsmengde (m3 og mengde fosfor eller BOF5): **Se tabell 6 og 7 i vedlagt miljørisikovurdering**

Andre miljømessige konsekvenser: **Se vedlagt miljørisikovurdering.**

Tiltak

Iverksatte tiltak for å minimere utslippet: **-Arbeidet skal utføres i tørrværsperiode.**

- **Spre utslippet over flere pumpestasjoner slik punktbelastningen blir mindre.**

- **Bruk av ristgodsaggregat og sugebil.**

Navn på ansvarlig for iverksatte tiltak: **Jørgen Fidjeland**

Last opp kart som viser hvor utslippet skal finne sted *

Navn

Filstørrelse



Kart over pumpestasjoner .jpg

85.30 KB

Andre vedlegg

Last opp andre vedlegg, f.eks. en risikovurdering (ved planlagt utslipp) eller bilder:

Navn

Filstørrelse



Risikovurdering P9 og P20 rev. 2.pdf

1.39 MB

Skjema blir sendt til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Organisasjonsnummer:

974762501
