



Solør bioenergi Varme AS  
Ringsakervegen 10  
2383 BRUMUNDDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Trine Celius, 22 00 36 66

Dette brevet er fra Statsforvalteren som  
frem til 31.12.2020 het Fylkesmannen

## Vedtak om fritak for utslippsmåling etter forurensningsforskriften kap. 27 - Risenga Varmesentral, Asker kommune - Solør bioenergi Varme AS

---

**Statsforvalteren gir dispensasjon for fyringssesongen 2021/2022 fra kravet i  
forurensningsforskriften § 27 – 6 punkt a om måling og beregning av utslipp til luft fra 1  
stk. fyringsenhet for olje. Dispensasjonen gis på visse vilkår.**

---

### Søknaden

Vi viser til søknad fra Solør Bioenergi varme AS datert 11.01.2021. Det søkes om dispensasjon fra kravene i forurensningsforskriften § 27 – 6 bokstav a om seks timers måleperiode for støv og seks separate målinger av ½ time for CO. Søknaden gjelder for 1 stk. 4,0 MW oljekjele som benyttes som spisslast- og reservekjele på Risenga varmesentral i Asker kommune.

Bakgrunnen for søknaden er at oljekjelen benyttes i noen få timer på særlige kalde dager. Når oljekjelen fyres som spisslast slår den seg av og på flere ganger i timen. Dette fordi det kun er behov for litt ekstra varme. Denne driftstiden er ikke tilstrekkelig til å få utført målinger over seks timer, jf. kravene § 27-6 bokstav a. Driftstiden er heller ikke tilstrekkelig for et forenklet måleopplegg over en periode på en time. For å kunne måle utslipp av oljekjelen ved normal drift må biokjeleanlegget stenges ned. Nedstenging av bioanlegget og oppstart av oljeanlegget for å gjennomføre målinger kan medføre at det årlige utslippet fra oljekjelen doubles.

### Høring

Statsforvalteren anser at vedtaket om dispensasjon er av mindre miljømessig betydning. Søknaden om unntak er derfor ikke sendt på høring, jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b). Vedtaket blir imidlertid kunngjort i etterkant. Statsforvalteren vil underrette Asker kommune og legge ut informasjon på våre nettsider.

### Statsforvalterens vurdering

Etter forurensningsforskriften § 27-6 bokstav a skal fyringsenheter for olje på 1–10 MW måle støv og CO én gang hvert annet år. Det er ikke krav om målinger av NOx for fyringsenheter for olje mellom 1



– 10 MW. For støv skal det foretas tre støvmålinger gjennom en periode på seks timer. For CO skal kontrollmåling bestå av seks separate målinger à ½ time. Det følger av forskriften § 27-9 at Statsforvalteren kan gjøre unntak fra kravene med hjemmel i § 41-4.

Etter Statsforvalteren oppfatning er det ikke ønskelig å fyre eller starte opp oljekjelen utelukkende for å kunne foreta målinger. Ettersom oljekjelen starter og stopper flere ganger i løpet av en time mener vi at et forenklet prøvetakingsopplegg med målinger i dette tidsrommet heller ikke gir tilfredsstillende prøvetaking. Dersom oljekjelen likevel benyttes med stabil drift skal Solør Bioenergi Varme AS så langt det er mulig gjennomføre målinger.

Det er en nasjonal målsetting å redusere bruken av fossilt brensel. Solør Bioenergi Varme AS opplyser at oljekjelens forbruk har blitt redusert suksessivt siden selskapet overtok anlegget, som følge av gjennomførte ENØK-prosjekter. Statsforvalteren ber selskapet se på mulighetene for å redusere bruken av fossile brenslere i sine spisslastkjeler ytterligere.

### **Vedtak**

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 27-9 jf. § 41-4 gir Statsforvalteren Solør Bioenergi Varme AS fritak fra kravet i forurensningsforskriften § 27-6 bokstav a om måling av støv og CO for 1 stk. spisslast- og reservekjele på Risenga varmesentral, Asker kommune. Dispensasjonen gjelder for fyringssesongen 2021/2022.

*Dispensasjon gis på følgende vilkår:*

1. Solør Bioenergi Varme AS skal loggføre all bruk av oljekjelen.
2. Dersom spisslastkjelen benyttes slik at den har stabil drift over tid skal det så langt det er mulig gjennomføres målinger i tråd med kravene i forskriften eller et forenklet måleopplegg hvor det utføres 3 stk. målinger av CO og støv i en periode på 1 time. Gjennomsnittet av de tre målingene skal ikke overskride grenseverdiene i § 27-5.
3. Virksomheten må følge opp manglende målinger som et ledd i arbeidet med internkontrollen.
4. Det skal utarbeides en tiltaksplan for å holde utslippene fra oljekjelen så lave som mulig.
5. Virksomheten må ha gode, dokumenterte vedlikeholds- og servicerutiner for oljekjelen.

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vedtaket dersom nye opplysninger eller andre tungtveiende hensyn skulle tilsi det.

Statsforvalteren kan ikke se å ha mottatt meldeskjema for registrering av anlegg som drifter etter forurensningsforskriften kap. 27. Vi ber om at virksomheten fyller ut vedlagte meldeskjema for rene brenslere for anlegget på Risenga og sender det til Statsforvalteren innen 01.03.2021

### **Gebyr**

Når Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler søknader om tillatelse etter forurensningsloven er det omfattet av en gebyrordning. Vedtak om unntak fra krav i en selvberende forskrift er også gebyrbelagt. Dette innebærer at virksomheten skal betale et gebyr på 6 800,- (gebyrsats 9) for behandling av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

### **Klageadgang**

I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 kan vedtaket, herunder også plassering i gebyrklasse, påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den



eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Med hilsen

Kari Skogen  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Trine Celius  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg:

1 meldeskjema-kap-27-rene-brensler

Kopi til:

ASKER KOMMUNE Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN