



«Mottakernavn»

«KONTAKT»

«Adresse»

«Postnr» «Poststed»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Hilde Nordby Falkenhaus, 37 01 75 85

## Høring av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven - Glencore Nikkelverk AS - midlertidig anleggsarbeid - utslipp av drivevann

**Statsforvalterens miljøvernabdeling har mottatt søknad fra Glencore Nikkelverk AS om utslipp av drivevann til Kolsdalsbukta i forbindelse med driving av tunneler og utboring av fjellhaller.**

**Vi ber om at eventuelle innspill til søknaden sendes til Statsforvalteren i Agder innen 1. juni 2025.**

Vi viser til søknad fra Glencore Nikkelverk AS (heretter kalt Glencore) om utslipp av drivevann datert 18.12.2024, tilhørende vedlegg samt ytterligere informasjon sendt til oss 17.03.2025.

### Om søknaden

Glencore søker om utslipp av drivevann fra utboring av fjellhaller. I søknaden oppgis en forventet byggetid på ca. to år, med planlagt oppstart av sprengningsarbeider i september 2025. Det er planlagt uttak av ca. 145 000 fm<sup>3</sup> for etablering av ny fjellhall og tilkomsttunneler, våtboring av ca. 100 0000 lm<sup>3</sup> tunnelstein og videre nedpalling av 150 000 lm<sup>3</sup>. Det forventes at arbeidet med våtboring skal gjøres i løpet av ca. 100 arbeidsdager og at det i perioden vil være utslipp av en vannmengde på ca. 600 l/min (36 m<sup>3</sup>/time). Utslippspunktet vil være i Kolsdalsbukta på 5 meters dyp.

Glencore nevner suspendert stoff, oljeforbindelser (THC) og forhøyet pH som forventet forurensning fra anleggsarbeidet. Det er også gjort en vurdering av utslipp av nitrogen. De har planlagt tiltak for å redusere partikkelforurensning og oljeutslipp. Planlagt renseanlegget vil bestå av en container med to kamre for sedimentasjon av partikler, en oljeutskiller, samt en kontrollcontainer med filtrering av finere partikler og evt. justering av pH. Renseanlegget vil dimensjoneres for en vannmengde på 700 l/min. Det planlegges uttak av ukesblandprøver ukentlig når tunneldriften pågår, for analyse av suspendert stoff og olje. pH og turbiditet vil logges automatisk. Utslippsgrenseverdiene Glencore søker om, er vist i tabell 1.

**Tabell 1. Forslag til utslippsgrenseverdier**

| Parameter        | Konsentrasjon           |
|------------------|-------------------------|
| Suspendert stoff | 90 percentil – 400 mg/l |
| Olje (THC)       | 5 mg/l                  |



### **Høring av søknad frem til 1. juni 2025**

I henhold til forurensningsforskriften §§ 36-6 og 36-7 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes. Vi sender derfor informasjon om søknaden til berørte organer og myndigheter og andre med interesse for saken. Søknaden vil bli tilgjengelig på Statsforvalterens hjemmeside <https://www.statsforvalteren.no/agder/> under høringer.

### **Statsforvalteren ber om innspill**

Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Som del av Statsforvalterens behandling, blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Dersom uttalelsen er lang, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten tilsendt elektronisk.

Frist for kommentarer til søknaden er 1. juni 2025. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til [sfagpost@statsforvalteren.no](mailto:sfagpost@statsforvalteren.no). Merk innspillet med saksnummer 2025/4770.

Med hilsen

Ludmila Pechinkina (e.f.)  
seniorrådgiver  
Seksjon forurensning

Hilde Nordby Falkenhaus  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*