

Måleprogram

Utslipp til vann				
Komponent	Mengde (år)	Mengde (time)	Mengde (døgn)	Kommentar
Avløpsvann	25 000 m ³	15 m ³	125 m ³	Kontinuerlig måling av mengde
Fett		100 mg/l		Mengdeproporsjonale målinger, analyseres månedlig
Temperatur		30 °C	25 °C	Mengdeproporsjonale målinger, analyseres månedlig
pH		9,5	6 - 9	Mengdeproporsjonale målinger, analyseres månedlig
Org. Stoff (BOF)		750 mg/l	600 mg/l	Mengdeproporsjonale målinger, analyseres månedlig
Suspendert stoff			450 mg/l	Mengdeproporsjonale målinger, analyseres månedlig
Utslipp til luft				
Komponent	Luktimmisjon ved bolig (ou _E /m ³)	Luktimmisjon ved bedrifter (ou _E /m ³)		Kommentar
Ventilasjon- og prosess	1	2		Må avklares – ingen klager
		Støy		
				Må avklares – ingen klager