

INGENIØRVESENET
Vann- og avløpsavdelingen



Sædberg metall A/S
Skibåsen 15
4636 KRISTIANSAND S

Vår ref.:
201407917-9
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Kristiansand, 06.11.2014

Oversendelse av påslippstillatelse

Kristiansand kommune har behandlet deres søknad om påslippstillatelse datert 31.10.2014. Ny tillatelse med tilhørende vedlegg ligger vedlagt dette brev. Mer informasjon finner du i selve tillatelsen. Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt med saksbehandler. Kontaktinformasjon finner du i bunnen av dette brevet.

Med hilsen


Tore Magnussen
Ingeniør

Postadresse
Kristiansand kommune
Vann- og avløpsavdelingen
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSAND S

Besøksadresse
Rådhusgata 18
Kristiansand
Vår saksbehandler
Tore Magnussen
Telefon
+47 382 43 058

E-postadresse
tore.magnussen@kristiansand.kommune.no
Webadresse
<http://www.kristiansand.kommune.no>
Foretaksregisteret
NO963296746



Påslippstillatelse for påslipp av
oljeholdig avløpsvann for

Sædberg Metall AS
Skibåsen 15
Gnr. 66 / Bnr. 28

PÅSLIPPSTILLATELSE FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR SÆDBERG METALL AS, SKIBÅSEN 15, GNR. 66 / BNR. 28

Kristiansand, 07.11.2014

Kristiansand kommune har behandlet søknad fra Sædberg Metall AS om utslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett, herunder kalt påslipp, mottatt 31.10.2014.

Påslippstillatelse på vilkår gis med hjemmel i forurensningsloven § 11. jf. § 16, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15-5. Tillatelsen gjelder fra 17.11.2014.

Ved vesentlige endringer av påslippet skal bedriften søke om endring av tillatelsen, jf. forurensningsforskriftens § 15-3.

Vedtaket er beskrevet i dette vedtaksbrevet med vedlegg.

Bakgrunn

Opplysningene angitt her bygger hovedsakelig på Sædberg Metall AS sin søknad om påslippstillatelse, datert 31.10.2014.

Administrative forhold

- *Virksomhetens navn:* Sædberg Metall AS
- *Organisasjonsnummer:* 979 776 330
- *Bransje:* Eksempelbransje
- *Gnr. / bnr.:* 66 / 28
- *Besøksadresse:* Skibåsen 15, 4636 Kristiansand S
- *Postadresse:* Skibåsen 15, 4636 Kristiansand S

Tekniske og forurensningsmessige forhold

Sædberg Metall AS driver med lagring, sortering og behandling av metallavfall ved Skibåsen 15. Avfall forurenset med olje bearbeides på eget område på en betongplattning med fall til kum tilknyttet sandfang og oljeutskiller. Kum kan stenges ved akutte utslipp. Plattning står under åpen himmel.

Sædberg Metall AS bygger også et bilmottak der det bl.a. vil være tappestasjon for olje. Sanering og tapping av biler vil da foregå innendørs og bygget vil være tilknyttet oljeutskiller.

Påslipp går til kommunalt ledningsnett i Skibåsen.

Postadresse KRISTIANSSAND KOMMUNE INGENIØRVESENET POSTBOKS 417 LUND 4604 KRISTIANSSAND S	Besøksadresse Rådhuskvarteret – Rådhusgata 18 Henvendelse i l. etasje Åpningstid: 08:00 - 15:30 E-postadresse post.teknisk@kristiansand.kommune.no	Telefon 38 07 50 00	Foretaksregisteret NO963296746
---	---	-------------------------------	--

Sædberg Metall AS har egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Denne regulerer også utslipp til kommunalt ledningsnett (påslipp). Vilkår i kommunal påslippstillatelse kommer i tillegg til vilkår gitt i utslippstillatelse fra statlig forurensningsmyndighet.

Høringsuttalelser

Ettersom tillatelsen gjelder et eksisterende utslipp til kommunalt ledningsnett, er varsling av berørte parter ikke nødvendig.

Kommunens vurdering

Virksomheten omfattes av forurensningsforskriften § 15-1 og Kristiansand kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriften § 15-2. Kristiansand kommune fører tilsyn med at bestemmelser og vedtak i forurensningsforskriften kapittel 15 følges og behandler søknader om utslipp (gjørne kalt påslipp der det gjelder utslipp til kommunalt ledningsnett) etter forurensningsforskriften § 15-5.

Olje omfatter en rekke stoffer der mange er forurensende og giftige og kan danne giftige, brannfarlige og eksplosive gasser. Som forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann, er det viktig for kommunen å sikre at kommunen får varsel eller informasjon om utslipp av oljeholdig avløpsvann, samt jobbe for å forebygge og forhindre at oljeholdig avløpsvann gjør skade på natur, ledningsnett, renseanlegg, kommunens slamproduksjon eller ansatte. Påslippstillatelser og tilhørende påslippskrav til virksomheter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann er en viktig del av dette arbeidet og skal, i tillegg til å forebygge forurensning, sikre at kommunen får informasjon om utslippet, blir varslet ved forurensning eller fare for forurensning og tilrettelegge for regulering og oppfølging av utslipp i fremtiden.

Virksomhetens søknad viser at virksomheten allerede oppfyller flere av kravene gitt i denne påslippstillatelsen, blant annet krav til rensetrinn og avtale om tømming av oljeutskiller, og dermed er det færre tiltak som kreves for at virksomheten skal møte krav gitt i denne tillatelsen. Kommunen vurderer eventuelle ulemper for virksomhet som følge av krav gitt i denne tillatelsen som små sammenlignet med de forurensningsmessige fordeler som følge av krav.

Vedtak

Kristiansand kommune gir med dette påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann fra Sædberg Metall AS. Sædberg Metall AS kan lede oljeholdig avløpsvann til kommunalt ledningsnett, forutsatt at påslippskravene som er definert i påslippstillatelsen overholdes. Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15-5.

Postadresse KRISTIANSSAND KOMMUNE INGENIØRVESENET POSTBOKS 417 LUND 4604 KRISTIANSSAND S	Besøksadresse Rådhuskvarteret – Rådhusgata 18 Henvendelse i 1. etasje Åpningstid: 08:00 - 15:30 E-postadresse post.teknisk@kristiansand.kommune.no	Telefon 38 07 50 00	Foretaksregisteret NO963296746
---	--	-------------------------------	--



Påslippstillatelsens påslippskrav er beskrevet i vedlegg.

Kristiansand kommune kan i medhold av forurensningsforskriften § 15-8 oppheve eller endre krav som er fastsatt i dette vedtaket.

Saksinnsyn

Alle dokumenter i denne saken er offentlige.


Klageadgang

Vedtaket om påslippstillatelse er et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand og kan påklages til fylkesmannen etter forvaltningsloven § 28 første ledd, jfr. forurensningsloven § 85 første ledd.

Klagefristen er tre uker etter mottakelsen av dette vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

En eventuell klage skal sendes til Kristiansand kommune og skal være undertegnet. Klagen skal nevne hvilket vedtak det klages over og den endring som ønskes. Klagen bør være begrunnet, jfr. forvaltningsloven § 32.

Dersom kommunen mener det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket, sendes klagen til Fylkesmannen i Vest-Agder for avgjørelse, i henhold til forurensningsforskriften § 41-5 første ledd.


Tore Magnussen
Saksbehandler



Steinar Børresen
VA-Sjef

Vedlegg: Påslippskrav for Sædberg Metall AS
Forenklet Situasjonskart
Forurensningsforskriften kap. 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Postadresse KRISTIANSSAND KOMMUNE INGENIØRVESENET POSTBOKS 417 LUND 4604 KRISTIANSSAND S	Besøksadresse Rådhuskvarteret – Rådhusgata 18 Henvendelse i 1. etasje Åpningstid: 08:00 - 15:30 E-postadresse post.teknisk@kristiansand.kommune.no	Telefon 38 07 50 00	Foretaksregisteret NO963296746
---	---	-------------------------------	--



KRISTIANSSAND
KOMMUNE

FORENKLET SITUASJONSKART

FOR DELE-SEKSJONERING- OG BYGGESØKNADER/ MELDINGER
SERVICEBUTIKKEN Tlf.: 38 07 55 30



Gnr.: 66

Bnr.: 28

Fnr.:

Snr.:

Adresse: Skibbåsen 15

Sokkelhøyde:

Koordinatsystem: Euref89 sone32

Kvalitet eiendomsgrenser:

- Målte eiendomsgrenser, koordinatmålt
- - - Usikre eiendomsgrenser


Det kan forekomme feil i eiendomsgrenser og kartinnhold.

Målestokk: 1:500



Dato: 30.04.2014

Sign.: Astrid A.Syvertsen





Vedlegg til påslippstillatelse – påslippskrav for

Sædberg Metall AS
Skibåsen 15
Gnr. 66 / Bnr. 28

PÅSLIPPSTILLATELSE FOR SÆDBERG METALL AS, SKIBÅSEN 15, GNR. 66 / BNR. 28 – VEDLEGG TIL PÅSLIPPSTILLATELSE

1. Om påslippet

Kristiansand kommune har fattet vedtak om påslippstillatelse for Sædberg Metall AS. Dette vedlegget redegjør for påslippskrav som følger påslippstillatelsen datert 07.11.2014.

2. Tillatte mengder og grenseverdier for påslipp til kommunalt ledningsnett

Etterfølgende tabell angir tillatte mengder og grenseverdier for Sædberg Metall AS sitt påslipp til kommunalt ledningsnett, samt krav til antall vannprøver. Ved påslipp til kommunalt ledningsnett, skal grenseverdiene for de gitte parameterne aldri overskrides.

Parameter	Måle-enhet	Grenseverdi for påslipp	Antall prøver per år
Oljeinnhold	mg/l	50	1

3. Krav til måleutstyr og fysiske installasjoner

3.1 Prøvetakingskum

Nye oljeutskillere skal ha prøvetakingskum. Dersom virksomhet benytter oljeutskillere tidligere godkjent uten prøvetakingskum, kreves ikke installasjon av prøvetakingskum dersom det er mulig å ta ut en prøve i et punkt der avløpsstrømmen er samlet og har god turbulens. Dersom et slikt prøvetakingspunkt ikke er tilgjengelig, eller ved ombygging av oljeutskillere uten prøvetakingskum, skal det installeres prøvetakingskum.

4. Drift av oljeutskillere

For at virksomhet skal møte utslippskrav til konsentrasjon av olje i avløpsvannet, er det viktig at rensetrinn driftes riktig. Virksomheten må derfor ivareta forholdene som er beskrevet i dette kapitlet.

4.1 Bruk av vaskemidler

Enkelte vaskemidler, eksempelvis de som emulgerer eller inneholder olje, vil kunne virke forstyrrende eller belastende på renseprosessen i et rensetrinn. Virksomhet skal vurdere om det finnes produkter med mindre risiko for slik virkning og skal i så fall velge slike alternativer.

dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe, jfr. produktkontrollen § 3 om substitusjonsplikt.

Virksomhet skal også vurdere sin mengdebruk av vaskemidler. Dersom risiko for forstyrrelse av renseprosess kan reduseres gjennom redusert bruk av vaskemidler, skal et slik tiltak gjennomføres dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

4.2 Avtale med tømmefirma

Der oljeholdig avløpsvann forrenses i oljeutskiller(e) før påslipp, skal det foreligge avtale om tømming av oljeutskiller(e) med godkjent tømmefirma.

4.3 Tømming av rensetrinn

Tømming av rensetrinn skal foretas så ofte som nødvendig for at virksomheten til enhver tid overholder grenseverdier gitt i kapittel 2, og ikke mindre enn én gang i året dersom mengden oljeholdig slam i rensetrinn overskrider 1 kg, jfr. avfallsforskriften § 11-8.

4.4 Rapportering av tømming

Tømming av rensetrinn skal dokumenteres med rapport. Rapport skal inneholde dato og tidspunkt for tømming og informasjon om mengder olje og slam tømt. Rapport skal også inneholde informasjon om tilstand på rensetrinn og beskrivelser av eventuelle avvik.

Rapport kan leveres av tømmefirma på vegne av virksomhet. Dersom rapport inneholder avvik som beskriver akutt eller overhengende forurensningsfare, skal denne innsendes Ingeniørvesenet uten ugrunnet opphold. Rapport uten slike avvik skal oversendes Ingeniørvesenet en gang i året.

5. Prøvetaking og analyser

Prøvetaking og tilhørende analyser er et av virksomhetens viktigste verktøy for å dokumentere at påslippskravene overholdes. Virksomheten må derfor ivareta forholdene som er beskrevet i dette kapitlet.

5.1 Prøvetaking og analyser

- Prøvetaking skal utføres minimum én gang i året og prøver skal være representative for normale driftsforhold.
- Prøvetaking og analyser skal utføres for parameterne som er angitt i kap. 2.
- Prøvene skal analyseres på et laboratorium akkreditert for de aktuelle analysene.

5.2 Utførelse av prøvetaking

Prøver skal tas i prøvetakingskum. Dersom prøvetakingskum ikke er tilgjengelig, skal prøve tas i et punkt der hele avløpsstrømmen er samlet og har god turbulens.

5.3 Rapportering av analysedata

Rapport fra laboratorium skal oversendes kommunen uten ugrunnet opphold.

Rapporten skal inneholde dato og klokkeslett for prøvetaking og analyseresultater som beskriver konsentrasjonsverdier for oljeinnhold.

6. Varsling

Det skal utarbeides en felles liste med varslingsinformasjon for kommunen og virksomheten. Begge parter har en gjensidig plikt til å revidere varslingslisten ved skifte av personell og/eller kontaktinformasjon.

6.1 Varsling fra virksomheten til kommunen

Planlagte hendelser

Virksomheten skal varsle kommunen om planlagte endringer som vil kunne påvirke påslippets mengde og sammensetning utover det som påslippskravet angir.

Varslingen skal være skriftlig (primært e-post) senest 7 dager før arbeidet påbegynnes. Den som varsler skal forsikre seg om at varslingen er mottatt, enten via telefon eller ved å be om bekreftelse fra den personen som varselet har gått til.

Uforutsette hendelser

Virksomheten skal varsle kommunen umiddelbart ved uheilsutslipp. Varslingen skal minimum inneholde opplysninger om følgende forhold:

- Utslippets mengde og sammensetning
- Tidspunkt for utslippet
- Varighet for utslippet
- Iverksatte strakstiltak

Varsling ved uforutsette hendelser skal primært skje via telefon. Den som varsler skal umiddelbart forsikre seg om at varslingen er mottatt. I tillegg bør varslingen dokumenteres skriftlig (primært e-post).

Postadresse KRISTIANSAND KOMMUNE INGENIØRVESENET POSTBOKS 417 LUND 4604 KRISTIANSAND S	Besøksadresse Rådhusvartlet – Rådhusgata 18 Henvendelse i 1. etasje Åpningstid: 08:00 - 15:30 E-postadresse post.teknisk@kristiansand.kommune.no	Telefon 38 07 50 00	Foretaksregisteret NO963296746
---	---	-------------------------------	--

7. Sikring og beredskap mot uforutsette kjemikalieutslipp

Uforutsette kjemikalieutslipp vil kunne ha stor negativ innvirkning på kommunens avløpsanlegg. Virksomheten må derfor minimere risikoen forbundet med uforutsette kjemikalieutslipp. Dette innebærer bl.a. følgende:

- Kjemikalier skal lagres på en sikker måte som umuliggjør at disse tilføres det kommunale ledningsnett
- Avfall som omfattes av avfallsforskriften skal håndteres i samsvar med denne og ikke tilføres det kommunale ledningsnett. Det presiseres at dette er gjeldende, uansett mengde.
- Alle uforutsette utslipp av kjemikalier eller andre uønskede stoffer skal varsles til kommunen umiddelbart, jfr. kap. 6.1 og gjeldende varslingsliste.

Det presiseres at direkte påslipp av rengjøringsmidler o.l. til ledningsnett vil kunne betraktes som et uforutsett kjemikalieutslipp.

8. Kommunens rett til kontroll

8.1 Opplysningsplikt

Kommunen kan kreve at virksomheten legger frem nødvendige opplysninger, jfr. forurensningsloven § 49.

8.2 Besiktigelse

Kommunen har til enhver tid rett til å besiktige virksomhetens avløpsanlegg, jfr. forurensningsloven § 50.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Foretaksregisteret
KRISTIANSSAND KOMMUNE INGENIØRVESENET POSTBOKS 417 LUND 4604 KRISTIANSSAND S	Rådhuskvarteret – Rådhusgata 18 Henvendelse i 1. etasje Åpningstid: 08:00 - 15:30 E-postadresse post.teknisk@kristiansand.kommune.no	38 07 50 00	NO963296746