

Sædberg Metall a/s
Skibåsen 15
4636 Kristiansand
<mailto:paslawski@online.no>

Prøvetakingsrapport fra oljeutskiller

Sted:	Skibåsen 15
Dato for prøvetaking:	29.10.2025
Operatør:	Kim Roger Sæle
Var anlegget i normal drift på prøvetakingsdato?	Ja
Har anlegget egen prøvetakings kum?	Ja
Inne	0.1 mg/l
Ute	9.30 mg/l

Rapport

Myndighetenes krav til utslipp av olje i avløpsvann er gitt i «Forskrift om begrensnig av forurensning», del 4 avløp, kapittel 11. Utslippsgrensen er satt til 50 mg olje/L.

Analyseresultatene viser at prøve tilfredsstillter myndighetenes krav.

Med vennlig hilsen

Fredrik Skarpeid
Norva24 Sørmiljø