

Fra: Magne Lund <Magne.Lund@lerum.no>
Sendt: mandag 23. juni 2025 08:53
Til: Eikenes, Elisabeth Sveen
Kopi: Jan Audun Larsen; Anders Bjærke
Emne: Kjølevatn Lerum
Vedlegg: Veke 25-2025 Temperatur kjølevatn utløp røyr ved påslipp i bekk ved Sogn Kjøleservice.pdf

Hei Elisabeth.

Vedlagt temperturmåling som viser reell temperatur på kjølevatn når vi slepp det ut i det fri i bekken ved Sogn Kjøleservice. Temperaturen varierar mellom 12 og 20 grader. Toppene på 22-23 grader ved start og slutt er påverka av at vi plasserer følaren og av at vi tek den opp att.

Ha ein fin dag, og ta kontakt om noko er uklart.

Vennleg helsing
Lerum AS



Magne Lund
Fagleiar Kvalitet & HMS

[+47 91146271](tel:+4791146271)
magne.lund@lerum.no
www.lerum.no

kjølevann utløp elv

1030923 Temperature kjølevann utløp elv

