




Adresseliste

Saksbehandler, innvalgstelefon

Magne Nesse, 5557 2335


Utfylling i sjø for etablering av pumpestasjon Hysstadvika for Stord Vatn og Avløp- høring av søknad etter forurensningsloven- frist 9. januar 2026

Stord Vatn og Avløp søker om tillatelse etter forurensningsloven for anleggsarbeider i sjø knyttet til etablering av to avløpspumpestasjoner.



Figur 1 Oversiktskart som viser lokaliseringsområdet i Hysstadvika (heltrukket rød ring) og alternativet i Aslaksvika (stiplet rød ring). Kartkilde: Geodata As, Kartverket

Pumpestasjonen i Hysstadvika skal etableres på en utfylling i sjø (154 m³ sprengstein) og det skal etableres ett nødoverløp fra stasjonen som delvis også skal graves ned i sjøbunn. Graving for ledningsgate i sjø planlegges utført med gravemaskin på leker.



Figur 2 Utsnitt av tegning som viser planlagt utfylling og plassering av ledning i Hystadvika, samt plassering av prøvetakingsstasjonene P-01 og P-02 i tiltaksområdet for utfylling.

For den andre pumpestasjonen vurderes to alternativer. Alternativ 1 ligger i Storhaugvegen og involverer ikke tiltak/arbeid i sjø. Alternativ 2 (pumpestasjon i Aslaksvika) er foreslått plassert ved sjøen som vist i figur 1.

Så langt framdriften er kjent per i dag, planlegges det byggestart for utfyllingen i oktober 2026 med ferdigstillelse i januar 2027. Etablering av sjøledning er planlagt til januar 2027 med ferdigstillelse i mars 2027.

Multiconsult har i vedlagte rapport/søknad vurdert påvirkning på fiskeriinteresser, naturmangfold, kulturminner og øvrige interesser som kan bli negativt påvirka av anleggstillaket. Multiconsult har foreslått avbøtende tiltak basert på risikovurdering av anleggsarbeidene. Hovedtiltakene er bruk av siltgardin, kombinert med turbiditetsmålinger, tidsbegrensning i utførelse og sluttkontroll.

Ber om eventuelle uttaler innen 19. august 2024

Vi ber Stord kommune ved plan- og bygningsetaten å vurdere om tiltaket er i samsvar med gjeldene reguleringsplan og vi ber Bergens Sjøfartsmuseum og Fiskeridirektoratet/Mattilsynet/Sør-Norges Fiskarlag om å vurdere tiltaket ut frå omsyn til marine kulturminne og fiskeriinteresser.

Statsforvalteren ber om eventuelle uttaler til vedlagte søknad innen 9. januar 2026. Uttaler kan sendes til sfvlpost@statsforvalteren.no merket 2025/18284.

Søknaden med vedlegg og Statsforvalterens brev i saka blir gjort tilgjengelig på Statsforvalterens hjemmeside: <https://www.statsforvalteren.no/nb/vestland/hoyringar/>



Med hilsen

Magne Nesse
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Søknad om tillatelse

Kopi til:
Multiconsult
Stord Vatn og Avløp AS

Mottakerliste:

Stord kommune	Postboks 304	5402	STORD
Fiskeridirektoratet	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
Mattilsynet	Postboks 383	2381	BRUMUNDDAL
Bergen Sjøfartsmuseum			
Sør-Norges Fiskarlag			