



SAUDA KOMMUNE TEKNISK ENHET ADMINISTRASJON  
Postboks 44  
4201 Sauda

Saksbehandler:  
Linn Berge Vormedal

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Sauda kommunes pliktoppfyllelser

#### Kontrollnummer: 2019.007.R.FMRO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Øyvind Ljung

*Fra Fylkesmannen i Rogaland:*  
Linn Berge Vormedal

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Andreas Fløgstad  
Katrine Fristad

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:*  
Mariann Størksen  
Marit Sundsvik Bendixen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sauda kommunes pliktoppfyllelser den 22. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Kommunen har per dags dato ingen kommunale renseanlegg for kommunalt avløpsvann

#### Anmerkninger:

- Kommunen har en saksbehandlingsrutine for mindre avløpsanlegg, men dokumentet er utdatert
- Kommunen følger ikke forurensningsmyndigheten for private kapittel 13 anlegg

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

29. oktober 2019	Linn Berge Vormedal	Mariann Størksen
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

---

Fylkesmannen i Rogaland

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SAUDA KOMMUNE TEKNISK ENHET ADMINISTRASJON	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974617234	<b>Eies av:</b> 914122406
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Sauda kommunes pliktoppfyller	<b>Anleggsnr.:</b> 1135.0021.02
<b>Kommune:</b> Sauda	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Annen aktivitet	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsforskriften overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens kommunetilsynsaksjon i 2019 for avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Hvordan sikrer kommunen at kravene i kapittel 13 følges?
- Hva gjør kommunen for å sikre at saksbehandling av søknader om tillatelse følger kapittel 13 med videre?
- Gjennomfører kommunen tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges?

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Sauda kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Sauda kommune sende en tidfestet plan som viser når det nye renseanlegget settes i drift og en framdriftsplan for når Saudasjøen også skal være tilkoblet renseanlegget. Planene skal sendes Fylkesmannen innen 2. januar 2020.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Linn Berge Vormedal.

### **4. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

### **5. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Kommunen har per dags dato ingen kommunale renseanlegg for kommunalt avløpsvann

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 13-7/13-8

#### **Kommentarer:**

Per dags dato renses ikke kommunen kommunalt avløpsvann fra verken Sauda eller Saudasjøen. Kommunalt avløpsvann med utslipp til resipient skal ikke forsøple sjø og sjøbunn og minst etterkomme kravene i § 13-7/13-8.

Det ble opplyst under revisjonen at Tangen renseanlegg skal settes i prøvedrift i starten av 2020 og Sauda sentrum vil da bli tilknyttet renseanlegget. Endelig tidspunkt for når Saudasjøen tilknyttes må legges frem.

### **6. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

#### **Anmerkning 1**

Kommunen har en saksbehandlingsrutine for mindre avløpsanlegg, men dokumentet er utdatert

#### **Kommentarer:**

Kommunen har dokumentet «Retningslinjer for saksbehandling» datert i mai 2003 som gjelder for utslipp fra mindre avløpsanlegg. Fra 1.1.2007 trådte dagens avløpsbestemmelser i kraft og dokumentet er utdatert og er ikke i tråd med gjeldene regelverk. På nettsiden

miljøkommune.no finnes det god veiledning og maler for saksbehandling av kapittel 13 anlegg.

## **Anmerkning 2**

Kommunen følger ikke opp forurensningsmyndigheten for private kapittel 13 anlegg

### **Kommentarer:**

Kommunen er forurensningsmyndighet etter kapittel 13 til både private og kommunale anlegg. Kommunen har plikt til å etterse at rapporteringsplikten blir overholdt og skal føre tilsyn med at bestemmelsene i kapittelet følges. Kommunen utfører ikke tilsyn som forurensningsmyndighet på private anlegg og har ikke et system for å sjekke at data fra alle private anlegg er rapportert.

## **7. Andre forhold**

Renseanlegget Tangen som planlegges ferdigstilt høst 2019/ vinter 2020 vil bli kommunes første kapittel 13 renseanlegg. Kommunen har ikke gitt tillatelse til anlegget per dags dato.

Sauda kommune er en av kommune i en ny felles lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke. Forskriften er under utarbeidelse og skal fortrinnsvis tre i kraft 1. juli 2020. I forbindelse med samarbeidet bør man se på om man kan samkjøre tilsynsoppgavene i henhold til kap. 12 og 13.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Kommuneloven

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- «Retningslinjer for saksbehandling» Utslipp fra mindre avløpsanlegg - mai 2003
- «Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra hus og hytter» fastsatt 28.10.2003
- Årsmelding 2018 – Sauda kommune

## **9. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Veiviser til regelverk for kommuner: [www.miljøkommune.no](http://www.miljøkommune.no)