

Fra: Sundbrei Transport AS[post@sundbreitransport.no]

Sendt: 19.02.2020 14:11:27

Til: Trovum, Mabel Katrine

Tittel: SV: Utslipp til vann - søknad om tillatelse til kverning av avfall - Sundbrei Transport AS

---

Hei.

Det stemmer at overflatevann fra sorteringshallen går via oljeavskiller før det blir slipt på kommunalt nett. Når vi skriver at vi skal ta prøver etter sandfang mener vi andre målepunkter som i OV5 og OV3 på vedlagt tegning.

Med vennlig hilsen

**Sundbrei Transport AS**

org.nr.920 154 603

Tiltaksvegen 821

3570 Ål

Finn Arne Sundbrei

Tlf. 91875154

E-post. [post@sundbreitransport.no](mailto:post@sundbreitransport.no)

Vakt tlf. 48171721

<http://www.sundbreitransport.com/>

---

**Fra:** Trovum, Mabel Katrine <maktr@fylkesmannen.no>

**Sendt:** onsdag 19. februar 2020 12:36

**Til:** Sundbrei Transport AS <post@sundbreitransport.no>

**Emne:** Utslipp til vann - søknad om tillatelse til kverning av avfall - Sundbrei Transport AS

Hei,

Vi viser til innsendt søknad om tillatelse etter forurensningsloven datert 13. februar 2020.

Dere skriver i søknaden at overflatevann skal samles opp og gå til sandfang. Dere opplyser videre om at det skal tas prøver av vannet etter sandfang.

I tilsynsrapporten fra tilsynet hos dere i 2019, ser jeg at det står at overvannet går til oljeutskiller i etterkant av sandfang, og at oljeutskilleren har påslipp til kommunalt nett. Gjelder dette enda, og er det dette som vi skal legge til grunn for søknaden?

Med vennlig hilsen

**Mabel Katrine Trovum**

rådgiver



**Fylkesmannen i Oslo og Viken**

Telefon: 22 00 35 89

E-post: [maktr@fylkesmannen.no](mailto:maktr@fylkesmannen.no)

Web: [www.fylkesmannen.no/ov](http://www.fylkesmannen.no/ov)