



AAS MEK VERKSTED AS  
Buktavegen 50  
6390 VESTNES

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Mari Kaarfald Stubberud,

## Rapport etter tilsyn hos Aas Mek AS i Vestnes kommune - 2025.054.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Aas Mek. Verksted AS 10. desember 2025 (virksomhetsnummer: 972 070 726).

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Virksomheten har ikke dokumentert at utslippene til vann er uten miljømessig betydning og måleprogrammet for utslipp til vann har mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Aas Mek. Verksted AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **1. mars 2026**.

#### Dere må betale gebyr

Aas Mek. Verksted AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

#### Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfmrpost@statsforvalteren.no](mailto:sfmrpost@statsforvalteren.no) ved Mari Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2007/359 og tilsynsnummer 2025.054.I.SFMR.



## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten har ikke dokumentert at utslippene til vann er uten miljømessig betydning og måleprogrammet for utslipp til vann har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften § 29-6 *Utslipp til vann* og § 29-9 *Måling og beregning av utslipp*
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 7

#### Beskrivelse av krav

§ 29-6.

*Utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) til vann skal begrenses mest mulig, og er kun tillatt dersom det skjer på en slik måte at utslippene er uten miljømessig betydning, jf. § 29-9 b*

§ 29-9 b. og d.

*Dersom virksomheten har utslipp til vann, skal den kunne dokumentere hvordan utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) blir målt/kontrollert og hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslippene.*

*Utslippsmålingene skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen metode brukes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme nøyaktighet som NS. Prøvetakning og måling skal være kvalitetssikret.*

IK-forskriften

*Internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.*

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) til sjø er kun tillatt om dersom det ikke utgjør noen miljørisiko. Virksomheten kunne ikke dokumentere mengde og innhold i spylevannet som slippes ut fra verftet. Verftet har utendørs dokk og overbygd slipp. Eventuelt spylevann renses i et mobilt renseanlegg før utslipp til sjø. For å sikre at verftet kun har utslipp uten miljømessig betydning er det krav om å gjennomføre målinger og beregning av utslipp, jf. forurensningsforskriften § 29-9.

Virksomheten har et måleprogram for kontrollmåling til luft, vann og støy. Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann tar for seg hvilke stoffer som skal måles, og det er vurdert frekvens for prøvetaking. Det står i måleprogrammet at det skal tas prøve etter hver fjerde båt som spyles. Denne frekvensen er valgt for å følge opp renseanleggets funksjon. Det ble tatt 1 prøve i 2023 og 2 prøver i 2024. Det er ikke blitt tatt prøver i 2025. Vi viser til at veileder M-486 anbefaler minimum 3 utslippsmålinger av standardstoffer til vann årlig, i tillegg til en utvidet analyse av andre virkestoffer i bunnstoff. Dere må sørge for å ha en rutine som sikrer at prøvetaking blir gjennomført med hensikt for utslippskontroll.

Prøveresultatene etter rensing ser ut til å være innenfor veiledende utslippsgrenseverdier. Dere ser resultatene fra målingene opp mot tabell i veilederen, men det er ikke gjort andre vurderinger i forhold til antall båter som er behandlet, størrelse på behandlet flate eller spylevannforbruk.



Måleprogrammet skal også inneholde en vurdering av nøyaktigheten og usikkerheten ved de målingene/beregningene som gjøres, og en beskrivelse av hvordan usikkerheten kan reduseres. Måleprogrammet mangler en beskrivelse av når og hvordan dere skal vurdere prøveresultatene, og hvilke beregninger som skal utføres for å dokumentere mengde og innhold i utslippet.

Videre skal dere gjøre en vurdering av om det totale utslippet har en miljømessig betydning. For å ha kontroll på hva verftet slipper ut til sjø, bør mengden vann som samles opp sammenholdes med spylevannforbruket. Mer info om dokumentasjon av utslipp finnes i veilederen fra Miljødirektoratet, «Miljøkrav for skipsverft» M-486.

## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Aas Mek. Verksted AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr under tilsynet 10. desember 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Aas Mek. Verksted AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Mari Stubberud
- Kristin Eide

Fra Aas Mek. Verksted AS deltok

- Ester Flate
- Frode Johan Aas
- Karina Djupvik
- Øyvind Heggdal

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Aas Mek. Verksted AS ble kontrollert under tilsynet:

- 1535.0011.01, Buktavegen 50 6390 Vestnes



### Tema kontrollert

- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Støy
- Håndtering og lagring av avfall/farlig avfall
- Håndtering og lagring av kjemikalier
- Internkontroll

### Tilsynet omfattet følgende regelverk

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrollloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (Forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen fire uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Mari Kaarfald Stubberud  
rådgivar

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

VESTNES KOMMUNE

Rådhuset Brugata 10

6390

VESTNES