



Nes kommune
Postboks 114
2151 ÅRNES

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anette Strømme, 22003654

Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren rapporteringsåret 2019 – Nes kommune

Nes kommune har alvorlig avvik fra vilkår i avløpstillatelsen for rapporteringsåret 2019. Vi tar egenkontrollrapporten til etterretning.

Rapporterings skjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021.

Vi viser til egenkontrollrapportene vi har mottatt fra dere for rapporteringsåret 2019.

Vi merker oss at kommunen ikke måler vannmengde i overløp på Fjellfoten renseanlegg, men kun rapporterer antall timer det er registrert overløp. Det er et krav i tillatelsen om at tilhørende overløp i/ved Fjellfoten renseanlegg skal inkluderes i beregningene av utslippene. Prøver uten at overløpsmengder er tatt med er ikke i henhold til forurensningsforskriften § 14-11 om prøvetaking og akkreditering. § 14-11 fjerde avsnitt sier at dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget måles, registreres og medregnes i rensegraden. Fylkesmannen ser alvorlig på at kommunen ikke bruker akkreditert prøvetaking og forventer at dette rettes opp snarest. Dette vil følges opp ved neste tilsynsbesøk.

Nes kommune er i stor vekst og har utbyggingsplaner. I tillegg ble Rånåsfoss innlemmet i Nes kommune fra 01.01.2020. Kommunen ser i dag på avløpshåndtering på Rånåsfoss med eventuelt ombygging/nytt Rånåsfoss renseanlegg, overføring til Fjellfoten renseanlegg eller overføring til Midtre Romerike Avløpssekselskap IKS. Fylkesmannen i Oslo og Viken minner om at det må søkes om ny tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av kommunalt avløpsvann når valg av løsning er foretatt. Søknaden må omfatte samlet utslipp fra tettbebyggelsen, målt i personekvivalenter (pe). Tettbebyggelse i tilknytning til avløp er definert i forurensningsforskriften § 11-3 k.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på <https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/arlige-rapportering-for-avlop/>



Rapporteringskjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021. Vi minner om at årsrapportering til Fylkesmannen skal legges som vedlegg for hvert anlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek: <https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/?c=Milj%c3%b8+og+klima>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2020. Se <http://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Anette Strømme
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Nes kommune v/rådmann Jon Sverre Bråthen