



Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vår dato:

25.05.2020

Vår ref:

2020/4174

Deres dato:

27.02.2020

Deres ref:

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)
Bjerkåsholmen 125
3470 SLEMMESTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anette Strømme, 22003654

Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren rapporteringsåret 2019 – Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) har avvik fra vilkår i avløpstillatelsen for rapporteringsåret 2019. Vi tar egenkontrollrapporten til etterretning.

Rapporterings skjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021.

Vi viser til egenkontrollrapportene vi har mottatt fra dere for rapporteringsåret 2019.

Sentralrenseanlegg VEAS

VEAS har avvik på rensekrav til total nitrogen (tot N) for 2019. Renseanlegget har 68,58 % beregnet renseseffekt for tot N, mens krav i tillatelse er 70%. VEAS er for tiden under ombygging for å få større nitrogenfjerningskapasitet. VEAS har 8 parallelle linjer hvorav 6 av disse har biologisk nitrogenfjerning, de to siste linjene er i dag under ombygging og er forventet satt i drift medio 2021. De siste årene har VEAS vært overbelastet med tanke på nitrogen, noe som har medført at VEAS ikke har klart nitrogen-renskravet. VEAS har derfor tidligere år søkt Fylkesmannen om midlertidig endret krav til nitrogen, mens det har pågått arbeid med utbedringer av kapasitet på renseanlegget. Det siste midlertidig rensekrav for nitrogen der kravet var justert ned, gikk ut 31.12.2018. Det er ikke blitt søkt om ny midlertidig endring. I møte 10.01.2020 informerte VEAS Fylkesmannen om at de ikke ville klare å overholde rensekrav i tillatelsen i 2019 og 2020 og at de vurderer å søke på nytt om midlertidig fritak for rensekrav under den siste ombygningsfasen. Fylkesmannen meddelte at 70 % rensing av tot N er et absoluttkrav, og at VEAS må informere oss formelt i løpet av 2020 om situasjonen med handlingsplan for videre framdrift og optimalisering av renseanlegget underveis med tanke på nitrogenfjerning.

Renseanleggets hydrauliske kapasitet overskrides. Maksimal tilførsel er 28 866 m³/time i rapporteringsåret, mens anlegget maksimale dimensjonerende tilrenning (Qmaksdim) er 17 289 m³.

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319



For å regne ut tilført mengde pe (BOF₅) i maksuke til VEAS, har dere benyttet f_{maks} 1,2. Dette gir en belastning på 772 000 pe BOF₅. Fylkesmannen mener dette er for lavt da maks målt pe BOF₅ belastning i 2019 er 1 654 731 inn til VEAS. VEAS kan ikke ha lavere belastning i maksuke enn gjennomsnittet over året.

Fylkesmannen forutsetter at VEAS gjennomfører optimalisering og tiltak med tanke på hydraulisk kapasitet samt tiltak for å overholde krav i tillatelse i fremtiden.

Sentralreanseanlegg VEAS slambehandling

Anleggets kapasitet er 12 500 tonn TS per år. Dere har oppgitt at mottatt slam for 2019 er 21 099 tonn TS, dette overstiger det som er oppgitt til å være anleggets kapasitet for behandling av slam. Tørrstoffprosenten er oppgitt til 7,3 %, noe som er meget lavt.

Fylkesmannen har gjennomgått egenkontrollrapportene for VEAS reanseanlegg og slambehandling og Fylkesmannens årsrapport og tar dem til etterretning. Egenkontrollrapportene vil bli fulgt opp ved neste tilsynsbesøk.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på <https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/arlige-rapportering-for-avlop/>

Veileder for egenkontrollrapportering for bioavfall og slam er tilgjengelig på <https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/arlige-rapportering-av-bioavfall-og-slam/>
Veilederen blir oppdatert årlig før hver rapporteringsperiode.

Rapporteringsskjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021. Vi minner om at årsrapportering til Fylkesmannen skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek: <https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/?c=Milj%c3%b8+og+klima>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2020. Se <http://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Anette Strømme
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

