



«Mottakernavn»
«KONTAKT»
«Adresse»
«Postnr» «Poststed»

Saksbehandler, innvalgstelefon
Lena Helvik, 37 01 75 34

Høring av søknad om endring av utslippstillatelse - RelyOn Nutec Norway AS avd. Kristiansand

Statsforvalterens miljøvernaveiding har mottatt søknad fra RelyOn Nutec Norway AS avd. Kristiansand om endring av eksisterende utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Vi ber om at eventuelle innspill til søknaden sendes oss innen 13. mars 2023.

Vi viser til oversendt søknad av 06. januar 2023 og tilleggsopplysning i e-post av 08. februar 2023. Vi viser ellers til inspeksjon hos virksomheten 30. september 2022 og tilhørende inspeksjonsrapport av 18. oktober 2022 hvor søknaden var tema, samt øvrig kommunikasjon i saken.

Bakgrunn for søknaden

RelyOn Nutec Norway AS, avd. Kristiansand (heretter RelyOn Nutec) er et opplæringscenter og en del av en verdensomspennende leverandør av sikkerhets- og overlevelsesopplæring. Avinor er eier av grunnen hvor øvingscenteret er lokalisert og bruker i tillegg senteret til øvinger. Det nyttes ikke brannskum som inneholder perfluoreerte og polyfluoreerte alkylstoffer (PFAS) på lokaliteten.

RelyOn Nutec har utslippstillatelse gitt av daværende Fylkesmannen i Vest-Agder. Tillatelsen ble først gitt til Sørlandet Sikkerhetssenter i 2008, før den i 2015 ble overført til Falck Nutec (nå RelyOn Nutec) i 2015. Utover navneendringen ble det ikke gjort noen endringer i tillatelsen. Det er behov for revidering av tillatelsen i tråd med gjeldende regelverk og føringer. Forurensningsloven § 18 tredje ledd gir forurensningsmyndigheten generell adgang til å endre en utslippstillatelse når den er gått ti år siden den ble gitt.

Samtidig søker RelyOn Nutec om endring av tillatelsens rammer. Endringene inkluderer midlertidig økning av rammer for bruk av JET A1 (renset parafin) fra dagens 15 m³ til 35 m³. Økningen gjelder for 2023. Behovet for den midlertidige økningen er økt aktivitet ved senteret i Kristiansand da Norges Brannskole (NBSK) holder til der mens de avventer at nytt senter bygges på Fjellidal i Tjeldsund kommune.

Samtidig har RelyOn Nutec redusert bruken av teknisk sprit betraktelig, samt sluttet å bruke lampeolje. De søker derfor om å redusere rammen for teknisk sprit fra 10 000 liter per år til 1 000



liter per år og rammen for lampeolje fra 2 000 liter per år til 0 liter per år. De søker ikke om endring av rammene for øvrige brennstoffer.

Andre forhold ved anlegget er tilsvarende som tidligere, og er ikke søkt endret. Anlegget har imidlertid gjort tiltak for å ivareta miljøet i perioden med utvidet aktivitet, bl.a. ved økt tømmeffrekvens for oljeutskiller samt redusert annen aktivitet på senteret for å «ha plass» til aktivitet som NBSK medfører. I tillegg har virksomheten byttet ut utstyr for å redusere forbruk av brennstoff og gi bedre forbrenning.

Brannøving utendørs foregår på tett såle med avrenning til oljeutskiller. Avløpsvann blir videre ført til kommunalt nett. Det foreligger ikke påslippstillatelse fra Kristiansand kommune.

Høring av søknad

I henhold til forurensningsforskriften §§ 36-6 og 36-7 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes. Vi sender derfor informasjon om søknaden til berørte organer og myndigheter og andre med interesse for saken.

Søknaden vil også legges ut på Statsforvalterens hjemmeside <https://www.statsforvalteren.no/agder/> under «høringer».

Statsforvalteren ber om innspill

Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Som en del av Statsforvalterens behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Dersom uttalelsen er lang er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk.

Frist for kommentarer til søknaden er **13. mars 2023**. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk med saksnr. 2017/2966.

Med hilsen

Liudmila Pechinkina (e.f.)
rådgiver

Lena Helvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Søknad utslippstillatelse RelyOn Nutec Kristiansand.pdf
- 2 Gjeldende utslippstillatelse - Falck Nutec avd. Kristiansand
- 3 Inspeksjonsrapport - tilsynsaksjon brannøvingsplasser 2022 - RelyOn Nutec



Mottakere:

AVINOR AS	Postboks 150	2061	GARDERMOEN
KJEVIK FLYKLUBB	Kjevik	4657	KJEVIK
Kristiansand kommune	Postboks 4	4685	NODELAND
Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809	ARENDAL
Naturvernforbundet i Agder	Postboks 718	4666	KRISTIANSAND S
HELITRANS KJEVIK AS	Eggemoveien 199	3514	HØNEFOSS
SSS EIENDOM AS	Kystveien 310	4639	KRISTIANSAND S
FORSVARSBYGG	Postboks 405 Sentrum	0103	OSLO