



Gran kommune  
Postboks 41  
2714 JAREN  
Att.Trygve Rognstad

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Merethe Kleiven, 61266083

## Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i Randsfjorden fra Brandbu vannbehandlingsanlegg

**Gran kommune har søkt om tillatelse til utslipp i Randsfjorden fra vannbehandlingsanlegget på Brandbu. Søknaden legges nå ut på høring. Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren i Innlandet innen 1. oktober 2023.**

Statsforvalteren ber kommunen om å legge saksdokumentene ut til offentlig gjennomsyn f.eks. på servicetorget, og gjerne informere om dette via kommunens nettsider. Statsforvalteren vil legge søknaden på egen nettside og sørge for kunngjøring av søknaden i Oppland Arbeiderblad og avisa Hadeland.

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes Statsforvalteren i Innlandet innen 1. oktober 2023.

### Søknad

Vi viser til vedlagt søknad fra Gran kommune datert 23.06.2023. Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp til Randsfjorden fra nye Brandbu vannbehandlingsanlegg. Utbyggingen av det nye vannbehandlingsanlegget er nødvendig for å oppfylle kravet om reservevannløsning i drikkevannsforskriften. Det eksisterende vannbehandlingsanlegget skal gjenbrukes som pumpestasjon. Det har tidligere ikke vært utslipp til Randsfjorden fra dette anlegget.

Utslipet vil bestå av humusholdig konsentrat og vaskevann. Vaskevannet vil inneholde noe klor og fosfor fra vaskeprosessen i anlegget. Utslippspunktet vil legges på ca. 15 meters dyp i Randsfjorden. Spredningsberegninger viser at utslippet vil fortynnes 10-15 ganger ti meter fra utslippspunktet. Det oppgis videre at det ikke forventes at utslippene vil påvirke miljøtilstanden i Randsfjorden eller gi negative konsekvenser for vannkvaliteten i Randsfjorden som drikkevannskilde.

### Saksgang

Søknaden sendes på høring med frist 1. oktober 2023. Statsforvalteren vil deretter vurdere innkomne høringsuttalelser, vurdere om tillatelse kan gis, og i så fall utarbeide et utkast til tillatelse. Utkastet til tillatelse vil bli sendt kommunen og andre som har sendt inn høringsuttalelser, før vi gjør et endelig vedtak. Vedtaket vil kunne påklages av de med rettslig klageinteresse.



Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Merethe Kleiven  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg:

1 Søknad - utslippstillatelse - Gran - Brandbu vannbehandlingsanlegg

Kopi til:

Vannområde Randsfjorden

Norsk institutt for vannforskning

Mattilsynet

Innlandet fylkeskommune

ASPLAN VIAK AS

Gaustadallèen 21

Postboks 383

Pb. 4404

Postboks 24

0349

2381

2325

1301

OSLO

BRUMUNDDAL

HAMAR

SANDVIKA