

Green Mountain AS
Hodneveien 260
4150 RENNESØY

Dato 21 Nov 2025

Statsforvalteren i Østfold, Oslo og Akershus
Pb 325
1502, Moss

Sak 2024/35870: Svar på etterspurt informasjon

Vi viser til brev av 11.11.2025 hvor det orienteres om statsforvalterens saksbehandling, etterspørres ytterligere informasjon for saksgangen, og varsles om gebyr.

Vi ber om at opplysningene i dette brevet og vedleggene unntas offentlighet med begrunnelse gitt i søknad 10.10.2025 hvor det søkes om tillatelse etter forurensingsloven. En sladdet versjon av brev og vedlegg sendes via epost.

Administrative opplysninger:

Underenhet: Green Mountain AS avdeling Oslo har organisasjonsnummer: **914593077**

Adresse: Granittveien 110, 1914 Ytre Enebakk

Næringskode: Avdelingens kode er: **63.100** Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester

Utslipp til vann

Situasjonsbeskrivelse overvann NY4 Syd

Viser til tidligere innsendte vedlegg og nye vedlegg (se vedleggsliste til sist i brevet). Anlegget er lokalisert på planområdet NY4 Syd [REDACTED]

[REDACTED]. Se «Vedlegg 22 [REDACTED]


SVG-Rennesøy
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norway

TEL-Rjukan
Svaddevegen 161
3661 Rjukan
Norway

OSL-Enebakk
Granittveien 110
1914 Ytre Enebakk
Norway

OSL-Hamar
Arnsetvegen 49
2324 Vang på
Hedmark
Norway

Direct +47 51 70 06 60
post@greenmountain.no
greenmountain.no
Org.No. 994 989 391



Figur 1 Oversiktskart planområde NY4 Syd

Overvann

Det er to resipienter generelt sett for overvann fra Gran NY4 Syd:

1. Råkendalsbekken øst for Gran Ny4 Syd

Råkendalsbekken er hovedresipient for overvann ved Gran NY4 Syd.

2. Bekk uten navn over tomt A5 sør på Gran Ny4 Syd har utløp i Myraveien

Bekken gikk tidligere over tomt A5. Den ble lukket i rør av Mr. Pukk ifm. utfylling/utbygging av tomt A5. Bekken er nevnt som «brook» og kan ses tegnet og avbildet i flomrapport, «Vedlegg 25 – Hydrological memo – Sweco» sammen med kart over vannskillene som leder til denne bekken.

Overvann fra næringstomtene ledes **ikke** til bekken «brook» ved Myraveien.

SVG-Rennesøy
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norway

TEL-Rjukan
Svaddevegen 161
3661 Rjukan
Norway

OSL-Enebakk
Granittveien 110
1914 Ytre Enebakk
Norway

OSL-Hamar
Arnsetvegen 49
2324 Vang på
Hedmark
Norway

Direct +47 51 70 06 60
post@greenmountain.no
greenmountain.no
Org.No. 994 989 391

Lagring av kjemikalier

Nødstrøm

På delen av anlegget som går over [REDACTED] (ref. vedlegg 22) er det [REDACTED]

Dieseltanker

Antall oljeutskillere

Ved anlegg OSL-ENE er det installert oljeutskillere som håndterer overvann [REDACTED]

[REDACTED] basert på utklipp fra «Vedlegg 24 [REDACTED]

Det er [REDACTED] oljeutskillere på Gran NY4 Syd:

SVG-Rennesøy
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norway

TEL-Rjukan
Svaddevegen 161
3661 Rjukan
Norway

OSL-Enebakk
Granittveien 110
1914 Ytre Enebakk
Norway

OSL-Hamar
Amsetvegen 49
2324 Vang på
Hedmark
Norway

Direct +47 51 70 06 60
post@greenmountain.no
greenmountain.no
Org.No. 994 989 391



SVG-Rennesøy
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norway

TEL-Rjukan
Svaddevegen 161
3661 Rjukan
Norway

OSL-Enebakk
Granittveien 110
1914 Ytre Enebakk
Norway

OSL-Hamar
Amsetvegen 49
2324 Vang på
Hedmark
Norway

Direct +47 51 70 06 60
post@greenmountain.no
greenmountain.no
Org.No. 994 989 391

Spørsmål og svar:

Hvilke områder drenerer til hvilke oljeutskillere?

Generelt sett skal oljeutskilleren rense overvann fra [redacted] avsnittet over med oversikt over «Antall oljeutskillere».

Overvann fra området som ikke går via oljeutskiller, hvor går det?

Overvann fra næringstomtene ledes til Råkendalsbekken iht. reguleringsbestemmelsene (vedlegg 19). Se også «Vedlegg 25 – Hydrological memo – Sweco».

Hvor mange dieseltanker er det på området?

[redacted] punktet «dieseltanker» over

Hvor stor er lagerkapasiteten for området?

[redacted] punktet «dieseltanker» over

Informasjon om måling av utslipp fra forbrenningsanlegg

Det vises til samtale med saksbehandler Martine Vestgård 18.11.25.

Vi gjør kontinuerlige målinger av driftstid, drivstofforbruk og energiproduksjon fra vårt nødstrømsanlegg. Dette danner grunnlaget for årlig rapportering og verifikasjon av utslippsdata knyttet til klimakvoteforskriften (EU-ETS), samt kalkulasjon av NOx basert på produkt- og utslippsdata fra leverandør av generatorene. I tillegg har vi gjort spredningsberegninger som viser at negativ påvirkning til omgivelser og naboer ikke overskrider grenseverdiene. Nye spredningsberegninger vil gjøres ved fremtidige utvidelser og/eller endringer, og minimum hvert 5 år. Totalt sett mener vi dette gir et godt og riktig bilde av utslipp fra våre forbrenningsanlegg.

Vi har vurdert fysiske avgassmålinger i samråd med [redacted] (som gjør denne typen målinger). Slike målinger krever en rigg av utstyr som må flyttes mellom hver testing av motor. Totalt sett en omfattende og tidkrevende jobb. Slike målinger gjør at vi må kjøre generatorene våre mer enn strengt tatt nødvendig, og ikke gi oss vesentlig informasjon med tanke på å redusere utslipp til luft. Tvert imot, vil slike målinger bidra til større utslipp. Vårt endelige mål er å omstille/utskifte nødstrømsystemene våre til utslippsfrie løsninger.

Vår konklusjon blir dermed at dagens målinger og regelmessige spredningsberegninger tilfredsstiller behov for måleprogram.

Jeg håper dette er oppklarende og belyser saken tilstrekkelig. Med vennlig hilsen



Torkild Follaug

Chief Sustainability Officer

SVG-Rennesøy
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norway

TEL-Rjukan
Svaddevegen 161
3661 Rjukan
Norway

OSL-Enebakk
Granittveien 110
1914 Ytre Enebakk
Norway

OSL-Hamar
Amsetvegen 49
2324 Vang på
Hedmark
Norway

Direct +47 51 70 06 60
post@greenmountain.no
greenmountain.no
Org.No. 994 989 391

Oversikt over aktuelle vedlegg

Oversikt tidligere vedlegg (fra opprinnelig søknad) med henvisning til aktuelle punkter

- Vedlegg 19 - Reguleringsbestemmelsene for Gran NY4 Syd, Paragraf §2.13.
- Vedlegg 20 - Plankart reguleringsplan 430 Gran NY4-Syd
- Vedlegg 21 - Detaljreguleringsplan Gran NY4 Syd

punkt 3.4, 3.5 (kart planområde),
punkt 4 Beskrivelse av planområdet,
punkt 5.2.4 Grønnstruktur, 5.8.1 Blågrønnstruktur - råkendalsbekken,
punkt 5.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett,
punkt 5.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
punkt 6.2 Landskap og stedets karakter
punkt 6.10 Teknisk infrastruktur

Oversikt nye vedlegg:

- **Nytt** vedlegg 22 - [REDACTED]
- **Nytt** vedlegg 23 - [REDACTED]
- **Nytt** vedlegg 24 - [REDACTED]
[REDACTED]
- **Nytt** vedlegg 25 – Vedlegg 25 - Hydrological memo – Sweco

SVG-Rennesøy
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norway

TEL-Rjukan
Svaddevegen 161
3661 Rjukan
Norway

OSL-Enebakk
Granittveien 110
1914 Ytre Enebakk
Norway

OSL-Hamar
Arnsetvegen 49
2324 Vang på
Hedmark
Norway

Direct +47 51 70 06 60
post@greenmountain.no
greenmountain.no
Org.No. 994 989 391