

Veidekke Industri
Stig Nettet
Moss

20. juni 2023

Vedrørende støvmåling på asfaltfabrikken i Moss.

Vedlagt oversendes rapport fra støvmålingen på asfaltfabrikken i Moss den 15.6.2023.

Resultat fra målingen:

Støvkonsentrasjon tørr mg/Nm³: **7 (0,14 kg/h)**

Den målte støvkonsentrasjonen er innenfor krav i forurensningsforskriften kapittel 24, §24-5: «Støvkonsentrasjonen i skorstein skal ikke overstige 50 mg/Nm³ tørr gass». Vi tar forbehold om at det kan være gitt strengere krav dersom bedriften har særskilt tillatelse fra statsforvalter etter forurensningslovens § 11.

Målingen er utført i henhold til NS-EN 15259, NS-EN 13284-1 og ISO 10780.
Støvutslipp er målt med Metlab STL Combi og røykgass er målt med Testo 335.

Med vennlig hilsen

T. Beathe Haugen
Laboratorietekniker

Vedlegg: Datarapport fra støvmålingen.