



Bærum kommune  
Postboks 700  
1304 SANDVIKA

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Oda Felix Sønslie, 32266803

## Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren rapporteringsåret 2021 - Bærum kommune

---

**Bærum kommune har gjentagende, mangelfull rapportering for 2021. Dette er et avvik. Vi tar egenkontrollrapporten til etterretning.**

---

**Rapporterings skjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn i februar 2023.**

---

Vi viser til egenkontrollrapportering og årsrapport for Bærum kommune sitt avløpsnett tilknyttet VEAS renseanlegg.

### Avløpsnett tilknyttet VEAS

Bærum kommune sitt avløpsnett til VEAS har installert 65 nødoverløp og 72 regnvannsoverløp. Dere har beregnet et samlet utslipp av 343 kg fosfor fra nødoverløp og regnvannsoverløp i 2021. Dette er en nedgang fra siste årsrapportering, da dere beregnet at 602 kg fosfor gikk i overløp.

Dere har rapportert at 44 919,4 m<sup>3</sup> samlet gikk i overløp på avløpsnettet. For flere av pumpestasjonene og overløpspunktene er det rapportert om overløpsutslipp angitt i minutter, men det er ikke beregnet vannmengder for alle utslippene. Bærum kommune er pliktig til å ha oversikt over hvor mye avløpsvann som går i overløp, og dette må rapporteres ved neste års egenkontrollrapportering.

Dere har rapportert at 127 400 innbyggere og 150 fritidsboliger er tilknyttet avløpsnettet, og ingen økning fra forrige rapporteringsår.

### Konklusjon

Bærum kommune har gjentagende, mangelfull rapportering på overløpsutslipp. Dere har ikke beregnet mengde urensset avløpsvann (m<sup>3</sup>) for alle overløpspunktene. Kommunen må rapportere bedre på ledningsnettet og overløp ved neste års rapportering.



Bærum kommune har utfordringer med store overløpsutslipp. Vi forventer at kommunen setter inn tiltak for å redusere utslipp av urensset avløpsvann.

Vi tar med dette egenkontrollrapportene for 2021 til etterretning.

Statsforvalteren ser behov for å samordne krav om utslipp fra avløpsanlegg i Indre Oslofjord, for å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Vi har dialog med VEAS angående behov for å søke om ny tillatelse, og vi oppfordrer Bærum kommune til å søke om ny tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann via avløpsnett til VEAS.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek:

[https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/miljo-og-klima/avlop--arlig-rapportering/rapporteringsskjema\\_endelig\\_oppdatert\\_statsforvalteren.docx](https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/miljo-og-klima/avlop--arlig-rapportering/rapporteringsskjema_endelig_oppdatert_statsforvalteren.docx)

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsrensaneanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2022. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Oda Felix Sønslie  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
Armann Johannesson