



MOSS KOMMUNE  
Postboks 175  
1501 MOSS

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Oda Felix Sønslie, 32266803

## Korrigert tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren for rapporteringsåret 2021 - Moss kommune

---

**Moss kommune har sendt inn korrigerte tall for ledningsnett to ganger etter utløpt frist. Det er kommunens sitt ansvar å kvalitetssikre tallene og sende inn egenkontrollrapport innen 1. mars. Vi ser alvorlig på at Moss kommune ikke har kvalitetssikret tallene sine godt nok.**

**Moss kommune har gjentagende mangelfull rapportering for utslipp fra avløpsnett for rapporteringsåret 2021. Vi anser mangelfull og forsinket rapportering som alvorlig avvik, fordi dette også ble påpekt som avvik i fjorårets rapportering.**

**Vi tar egenkontrollrapportering og årsrapport til etterretning og forventer at kommunen prioriterer å rette avvik.**

**Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023.**

---

Vi viser til egenkontrollrapportene og årsrapport for Moss kommune sitt avløpsnett tilknyttet Fuglevik renseanlegg og avløpsnett tilknyttet Kambo renseanlegg.

### *Avløpsnettet til Fuglevik renseanlegg*

Dere har rapportert at det er 44 246 innbyggere og 834 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet som fører avløpsvann til Fuglevik renseanlegg. Dere har rapportert at det er 87 installerte nødoverløp og 25 installerte regnvannsoverløp i 2021 på denne delen av avløpsnettet. Ved utvidet rapportering av overløp og pumpestasjoner er det mangelfull rapportering på koordinater og mengde avløpsvann som har gått i overløp (m<sup>3</sup>). Dette er gjentagende avvik. Vi forventer ved neste års egenkontrollrapport at dere oppgir koordinater for alle utslippspunkter som kan ha/har overløp og mengder i overløp (m<sup>3</sup>) fra alle utslippspunkter.



Dere oppgir at det har vært over 533 timer med drifts – og nødoverløp, hvor dere har beregnet at det ble sluppet ut 60 kg fosfor i 2021 via overløp. Dere rapporterte vannmengde (m<sup>3</sup>) som hadde gått i overløp i forrige rapporteringsår, men for 2021 er dette ikke rapportert. Vi forventer at dette rapporteres hvert år ved egenkontrollrapporteringen. Vi anser mangelfull -og rapportering etter fristen som alvorlig avvik da dette har blitt påpekt tidligere.

Moss kommune rapporterer at omfang av lekkasje ut fra ledningsnett er 0,05 %.,

#### Avløpsnett til Kambo renseanlegg

Dere har rapportert at det er 6082 innbyggere og 78 fritidsboliger som er tilknyttet avløpsnett som fører avløpsvann til Kambo renseanlegg. Dere har rapportert at det er 10 installerte nødoverløp på denne delen av avløpsnett. Det ble ved forrige rapporteringsår påpekt at det var mangelfull rapportering på avløpsnett, da det ikke ble rapportert inn beregnet mengde avløpsvann (m<sup>3</sup>). Dette har ikke Moss kommune rapportert inn for egenkontrollrapporteringen i 2021 heller. Dette er et gjentakende avvik. Vi forventer ved neste års egenkontrollrapport at dere oppgir mengde overløp (m<sup>3</sup>).

Dere oppgir at dere har hatt overløp i over 15 timer i 2021, hvor dere har beregnet at det ble sluppet ut 3,9 kg fosfor fordelt på 4 tilfeller av nødoverløp. Ved neste års rapportering skal det rapporteres mengde (m<sup>3</sup>) avløpsvann i overløp. Vi anser mangelfull -og rapportering etter fristen som alvorlig avvik da dette har blitt påpekt tidligere.

Moss kommune rapporterer at omfang av lekkasje ut fra ledningsnett til Kambo renseanlegg er 0,02%.

#### Konklusjon

Moss kommune har mangelfull rapportering og har ikke kontroll på tallene. Dere har ettersendt korrigerede tall to ganger etter utløpt frist. Dere har ikke beregnet vannmengder i overløp (m<sup>3</sup>). Dette er gjentakende avvik og gjør at rapporteringen ikke gir et godt nok bilde av forurensningene fra avløpsnett. Dette må rapporteres riktig ved neste års rapportering.

Vi minner om at fristen for å sende inn egenkontrollrapport for avløpssektoren er 1.mars. For rapporteringsåret 2021 sendte dere inn korrigerede tall 19.05.2022 og 25.05.2022. Vi ser alvorlig på at Moss kommune ikke har oversikt over tallene for avløpsnettene sine, og vi anser dette, samt mangelfull rapportering, som alvorlig avvik. Vi minner om at kommunen er ansvarlig for å kvalitetssikre tallene før det sendes inn til fristen 1.mars 2023.

Vi tar med dette egenkontrollrapportene for 2021 til etterretning. For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på: <https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjema bibliotek: <https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/skjemaog-tjenester/>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2022. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>



Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Oda Felix Sønslie  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
Moss kommune v/Rikke Wallum