



VESTBY KOMMUNE
Postboks 144
1541 VESTBY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Oda Felix Sønslie, 32266803

Korrigert tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2021 -Vestby kommune

Vestby kommune har mangelfull rapportering på avløpsnettet for rapporteringsåret 2021. Vi minner om at kommunen må kvalitetssikre dataen før innsendelse, og at frist for innsendelse av egenkontrollrapport og årsrapport er 1. mars hvert år. Vi tar egenkontrollrapporteringen til etterretning.

Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023.

Vi viser til egenkontrollrapportene for Vestby kommune sitt avløpsnett tilknyttet Kambo renseanlegg og avløpsnett tilknyttet Søndre Follo renseanlegg.

Avløpsnettet tilknyttet Kambo renseanlegg

Vestby kommune har 8 712 innbyggere og 510 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet til Kambo renseanlegg. Dette er en økning på 2,49 % innbyggere og 3,66 % fritidsboliger tilknyttet siden forrige rapporteringsår.

Kommunen har rapportert om 22 installerte nødoverløp på avløpsnettet og ingen installerte regnsvannsoverløp via Altinn. I årsrapportskjema har dere rapportert om 20 nødoverløp og 2 regnsvannsoverløp. Informasjonen rapportert via Altinn og årsrapportskjema stemmer ikke overens, dette må dere rette opp i og rapportere riktig for neste års egenkontrollrapportering. Dere har beregnet et samlet utslipp på 502 kg fosfor og 10 041 m³ avløpsvann fra nødoverløpene i 2021.

Avløpsnett tilknyttet Søndre Follo renseanlegg

Vestby kommune har 11 234 innbyggere og 525 fritidsboliger tilknyttet sitt avløpsnett som fører avløpsvann til Søndre Follo renseanlegg. Dette er en økning på 2,50 % innbyggere og 5 % fritidsboliger som er tilknyttet siden forrige rapporteringsår.



Kommunen har rapportert om 17 installerte nødoverløp via Altinn, men har i årsrapporten rapportert om 16 installerte nødoverløp. Vi ber dere kvalitetssikre dette og rette opp ved neste års rapportering. Videre har dere beregnet et samlet utslipp på 29 kg fosfor og 585 m³ avløpsvann som har gått i overløp i 2021.

Konklusjon

Vestby kommune har mangelfull rapportering. Dere må kvalitetssikre tallene ved neste års egenkontrollrapport og sikre at tallene stemmer overens i Altinn og i årsrapportskjema. Dere må rapportere på hvilke resipienter overløpene går til i tabell 3 i årsrapportskjema ved neste års rapportering. Vi minner om frist for å sende inn egenkontrollrapport og årsrapport er 1. mars hvert år. Det er kommunen sitt ansvar å kvalitetssikre dataen før den sendes inn. For rapporteringsåret 2021 hadde dere ikke kvalitetssikret dataen for innsendelsen til 1.mars, og rapporteringen var ikke fullstendig ved innsendelse.

Vi tar med dette årsrapportene for 2021 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2022. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Oda Felix Sønslie
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Vestby kommune v/Live Holck Johannessen