

Risiko ved økte lagringsmengder og årlig mottak

Bedriftsnavn
AS BATTERIRETUR

Utført av:
Jeanette Fredrikke Lynghaug, Lars Petter Svendsen, Vidar Pettersen

Dato for gjennomføring:
10.06.2026

Om risikovurderingen

Tittel	Risiko ved økte lagringsmengder og årlig mottak
Dato	10.06.2026
Avdeling	Lager 5 mottak / Lager 16 sortering
Lokasjon	Havnelager 5, Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad Kortbølgen 15b, 1630 Gamle Fredrikstad

Risikoer og utfordringer

Risiko	Risikonivå	Kategori
Økte årlig mottak og lagringsmengder	Lav	Miljø
Økte årlig mottak og lagringsmengder	Lav	Sikkerhet

Medvirkende i risikovurderingen

Ansatte

Jeanette Fredrikke Lynghaug
Lars Petter Svendsen
Vidar Pettersen

Forutsetninger for risikovurderingen

Innholdstype	Innhold
Bakgrunn/Formål	På grunn av den nye batteriforordningen som forventes innført innen kort tid, søker vi Statsforvalteren om en utvidelse av vår gjeldende tillatelse.
Forutsetninger	• Forutsetningen er at vi jobber i henhold til regelverk, interne rutiner. • Vi overvåker lagringsmengder, slik at vi kan iverksette tiltak dersom lagringsmengdene nærmer seg tillatt grenseverdi. • Batteriene sendes til godkjente gjenvinningsverk, slik at lagringstiden begrenses mest mulig.
Eksisterende tiltak	• Brannforebyggende tiltak og beredskapsrutiner
Beskrivelse	Vurderingen tar utgangspunkt i at virksomheten viderefører dagens sikkerhetsrutiner og at disse tilpasses ved behov, for å håndtere de økte mengdene på en forsvarlig måte.
Kvalitetssikret av	Tor Henrik Svendsen
Rapportbeskrivelse	Risikovurderingen beskriver eventuelle risikoelementer som kan oppstå ved økte lagringsmengder. Vurderingen er basert på virksomhetens erfaringer, interne rutiner og relevante regelverk.

Evaluerte risikoer og utfordringer

Økte årlig mottak og lagringsmengder	
Kategori	Miljø
Beskrivelse	Økt årlig mottak og lagringsmengde kan påvirke miljøet.
Konsekvens	• Utslipp av miljøskadelige stoffer • Forurensset jordsmonn og grunnvann
Hvor stor er risikoen?	Lav
Utløsende årsak	Lasting, lossing og lagring - uforutsette hendelser kan skje
Eksisterende risikoreduserende tiltak	• Fast dekke • Riktig emballering og håndtering • Rutiner og etablerte arbeidsinstrukser • Beredskapsplan • Internkontroll
Risikokriterier	Risiko
Konsekvens	3
Sannsynlighet	1
Risikoscore:	Lav

Økte årlig mottak og lagringsmengder	
Kategori	Sikkerhet
Beskrivelse	Økt årlig mottak og lagringsmengde kan påvirke sikkerhet, miljø og drift.
Konsekvens	Større mengder batterier kan medføre økt brannbelastning og gi større konsekvenser dersom en hendelse skulle oppstå.
Hvor stor er risikoen?	Lav

Utvidet vurdering	
Utløsende årsak	Større mengder batterier gjennom sorteringsanlegget kan medføre flere hendelser.
Eksisterende risikoreducerende tiltak	• Rutiner • Internkontroll • Beredskapsplan • Verneutstyr • Lagerstyring (software)
Risikokriterier	Risiko
Konsekvens	2
Sannsynlighet	2
Risikoscore:	Lav