



INGAR DALEN AS
Gamlevegen 35
3570 ÅL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2022 - Ingar Dalen AS

Ingar Dalen AS har alvorlig avvik fra krav i forurensningsforskriften kapittel 14 og avvik fra krav i tillatelse og internkontrollforskriften, i rapporteringsåret 2022. Avvikene knytter seg hovedsakelig til at Holsåsen Ureskaret avløpsrenseanlegg ikke overholder krav til prøvetaking, samt at selskapet ikke har gjennomført en klimatilpasset miljørisikovurdering av sitt avløpssystem. Selskapet er også i brudd med tillatelsen fra Hol kommune.

Ingar Dalen AS må gjennomføre tiltak for å sikre at Holsåsen Ureskaret avløpsrenseanlegg drives i tråd med kravene i tillatelsen og i forurensningsregelverket for øvrig. Selskapet må ta prøver av avløpsvannet i samsvar med kravene i forurensningsforskriften § 14-11. Videre må selskapet gjennomføre en klimatilpasset miljørisikovurdering av hele sitt avløpssystem.

Så lenge Holsåsen Ureskaret avløpsrenseanlegg i Hol kommune ikke drives i tråd med tillatelse gitt i eller i medhold av lov, er nye tillatelser til påslipp, eller avtale om økte påslipp til avløpsrenseanlegget, private eller bedrifter, regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.

Rapporterings skjema for 2023 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2024.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Holsåsen Ureskaret avløpsrenseanlegg med tilhørende avløpsnett.

Avløpsnett tilknyttet Holsåsen Ureskaret avløpsrenseanlegg

Ingar Dalen AS har rapportert i Altinn at avløpsnettet til Holsåsen Ureskaret renseanlegg ikke har installerte regnvannsoverløp eller nødoverløp. Det er 70 innbyggere og 14 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2022. Antallet tilknyttede innbyggere og fritidsboliger er det samme som for 2021.

Holsåsen Ureskaret avløpsrenseanlegg

Ingar Dalen AS har for 2022 ikke rapportert hvor mye avløpsvann Holsåsen Ureskaret har mottatt og



behandlet.

Dere har rapportert at den målte maksukebelastningen i 2022 var på 170 pe BOF₅ i 2022. Den dimensjonerende kapasiteten til anlegget er oppgitt å være 20 pe BOF₅, men i utslippstillatelsen fra Hol kommune har anlegget tillatelse til å ta imot inntil 110 pe BOF₅. Statsforvalteren registrerer at tilført mengde i maksuke overstiger pe-rammen i tillatelsen fra Hol kommune. Dette betyr at Ingar Dalen AS er i brudd med utslippstillatelsen.

Det er ikke rapportert vannmengder i innløp på avløpsrensaneanlegget. Videre er det ikke tatt prøver av avløpsvannet. Siden det heller ikke ble rapportert vannmengder eller tatt prøver av avløpsvannet i 2021, regnes dette som gjentakende og alvorlig avvik. I henhold til forurensningsforskriften § 14-11 skal det tas minst 6 akkrediterte prøver per år fra avløpsanlegg under 1 000 pe. Ved prøvetaking skal tilført vannmengde måles og registreres. Prøvene skal minimum analyseres for parameterne BOF₅, KOF_{CR} og fosfor (tot-P), og analysene skal gjennomføres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene, jf. forurensningsforskriften § 14-12.

I tillatelsen fra Hol kommune er det stilt krav om at anlegget minst skal etterkomme 90 % reduksjon av tot-P og 70 % reduksjon av BOF₅ beregnet som årlig middelerverdi av det som blir tilført avløpsrensaneanlegget. Siden det ikke er tatt prøver av avløpsvannet, kan ikke Statsforvalteren vurdere om avløpsrensaneanlegget renser avløpsvannet i henhold til krav i tillatelsen og i forurensningsforskriften.

Ved overgang fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften vil avløpsanlegg innenfor den aktuelle tettbebyggelsen ha en frist på inntil 7 år på å etablere et biologisk rensetrinn for å sikre stabil overholdelse av sekundærrenserekravene for organisk stoff. Fristen på 7 år gjelder ikke for de øvrige kravene i forskriften. Det betyr at kravene til prøvetaking i forurensningsforskriften begynner å gjelde umiddelbart etter overgangen til kapittel 14.

Statsforvalteren registrerer også at det ikke er gjennomført en klimatilpasset miljørisikovurdering av hele avløpssystemet til Holsåsen Ureskaret avløpsrensaneanlegg. Dette er et avvik fra internkontrollforskriften § 5 første ledd nr. 6.. En miljørisikovurdering skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem, og denne skal være skriftliggjort.

Konklusjon

Ingar Dalen AS har alvorlig avvik fra krav i forurensningsforskriften kapittel 14 i rapporteringsåret 2022. Videre er selskapet i brudd med tillatelsen fra Hol kommune og internkontrollforskriften. Så lenge Holsåsen Ureskaret avløpsrensaneanlegg i Hol kommune ikke drives i tråd med tillatelse gitt i eller i medhold av lov, er nye tillatelser til påslipp, eller avtale om økte påslipp til avløpsrensaneanlegget, private eller bedrifter, regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.

Ingar Dalen AS må gjennomføre tiltak for å sikre at Holsåsen Ureskaret avløpsrensaneanlegg drives i tråd med kravene i tillatelsen og i forurensningsregelverket for øvrig. Selskapet må ta prøver av avløpsvannet i samsvar med kravene i forurensningsforskriften § 14-11. Videre må selskapet gjennomføre en klimatilpasset miljørisikovurdering av hele sitt avløpssystem.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2022 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>



Rapporteringskjema for 2023 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2024.

Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet «Norske Utslipp» i juni 2023. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Torbjørn Raugstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent