



BÆRUM KOMMUNE VANN OG AVLØP
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for 2025 - Bærum avløpsnett til VEAS - Bærum kommune

Bærum kommune har ikke avvik fra krav i tillatelsen eller forurensningsregelverket i rapporteringsåret 2025.

Vi ser at det er svært store overløpsutslipp på avløpsnettet, til tross for nedadgående trend de siste to årene. Overløpsutslippene i Sandviksveien utgjør alene 37,65 % av den totale mengden overløpsutslipp. Vi ber Bærum kommune ta kontakt med Statsforvalteren for et møte om overløpsutslipp på avløpsnettet.

Vi tar egenkontrollen og årsrapporten til etterretning.

Kommunen skal betale et gebyr på 5 300 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Bærum kommune sitt avløpsnett tilknyttet VEAS avløpsrenseanlegg.

Avløpsnett tilknyttet VEAS

Bærum kommune har rapportert at avløpsnettet til VEAS avløpsrenseanlegg har 71 installerte nødoverløp og 57 installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Dette er en endring sammenlignet med rapporterte tall for 2024, da det ble oppgitt 65 nødoverløp og 72 regnvannsoverløp på avløpsnettet.

Kommunen har beregnet at 350 000 m³ urensset avløpsvann og 460 kg fosfor ble sluppet ut til ulike lokale resipienter som følge av overløp på avløpsnettet i 2025. Ifølge innrapporterte tall har størst mengde (m³) urensset avløpsvann blitt sluppet ut til fjorden, Isielva og Lysakerelva i rapporteringsåret. Overløpspunktet «Sandviksveien» står for hele 131 789 m³ av totalt overløpsutslipp, noe som tilsvarer 37,65 % av totalen. Overløpsutslippet er redusert fra de to foregående årene. For 2024 rapporterte



kommunen om utslipp av 440 000 m³ urensset avløpsvann og 518 kg fosfor i overløp. Vi forventer at kommunen gjennomfører tiltak for å redusere overløpsutslipp fra overløpspunktet «Sandviksveien». Til informasjon er det ikke tillatt å bruke overløp på avløpsnett for å avlaste avløpsrenseanlegget. Dette er ikke i tråd med kravene i forurensningsforskriften §§ 14-5, 14-6 og 14-10. Avløpssystemet (ledningsnett og renseanlegg) skal utformes og vedlikeholdes slik at anleggene fungerer etter sin hensikt. Det skal legges spesiell vekt på å forebygge lekkasjer og begrense utslipp som følge av overløp. Ved utforming av anleggene må det tas hensyn til variasjoner i avløpsmengden i løpet av året. Vi ber om at Bærum kommune tar kontakt med Statsforvalteren for å avtale et møte om overløp på avløpsnett til VEAS.

Kommunen påpeker at registrerte antall overløpshendelser ikke er representativt for det faktiske antallet av reelle overløpshendelser. Antallet telles hver gang sensoren registrerer «av-på», og det registreres derfor mange overløpshendelser i tilfeller hvor det skulper over kanten og når nivået er på høyde med overløpskanten. Kommunen har som følge av dette oppgitt det de vurderer er korrekt antall overløpshendelser, i tillegg til det som er automatisk registrert. Statsforvalteren tar dette til etterretning, og forutsetter at kommunen jobber med å sikre at registreringen blir representativ. Vi viser i den forbindelse til hjelpetekst i Altinn-skjema: «Oppgi antall ganger nødoverløpet var i bruk i løpet av rapporteringsåret. I noen tilfeller vil vannstanden balansere/vippe omkring nivået for overløpsdrift. Dersom intervallet mellom disse "vippehendelsene" er opp til en viss grense (f.eks. 30 minutter) skal de betraktes som ett tilfelle/hendelse. PLS-utstyr kan håndtere det.».

Bærum kommune rapporterer at det er 132 700 innbyggere og 150 fritidsboliger tilknyttet avløpsnett i 2025. Dette er en økning i antall innbyggere på 1,4 % sammenlignet med 2024. Kommunen oppgir at økningen skyldes normal befolkningsvekst. Kommunen vurderer at dere har god oversikt over leverte vannmengder til renseanlegget. I 2025 ble det levert 19,5 millioner m³ avløpsvann til VEAS. 1,7 % av den tilførte vannmengden ble sluppet ut via driftsoverløp i rapporteringsåret.

Vi registrerer at Bærum kommune ikke har oppgitt virkningsgraden på avløpsnett i rapporteringsåret. Statsforvalteren gjør oppmerksom på at det i nye tillatelser stilles krav til dokumentasjon av virkningsgrad for avløpsnett, samt at utslipp på grunn av feil på avløpsnett, stans i pumpestasjoner og liknende ikke skal redusere virkningsgraden i avløpsnett med mer enn 5 %, og deretter 3 % etter en viss tid. Videre stilles det krav til at den samlede mengden utslipp via driftsoverløp over året ikke skal være over 2 %.

I årets rapporteringsskjema har Statsforvalteren inkludert spørsmål om beregnet/estimert virkningsgrad og vannmengde sluppet ut via driftsoverløp. Det finnes per i dag ingen standard metode for å beregne virkningsgrad. Vi bruker derfor årets rapportering til å samle inn data for å få bedre oversikt over omfanget av overløpsutslipp og lekkasjer, samt vurdere om kommunene kan beregne virkningsgrad på en nyttig måte. Kravet til andel driftsoverløp skal bidra til å redusere bruk av overløp og stimulere til oppgradering av ledningsnett. I første omgang brukes også rapporteringen til å kartlegge hvor stor del av overløpene som er driftsoverløp i regionen.

Arbeidet med utvikling og kalibrering av avløpsmodellen til Bærum kommune fortsatte i 2025, og er et pågående prosjekt. Det er ellers etablert målere på overløp som bidrar mest til utslipp, og i årets rapportering har kommunen også brukt avløpsmodellen til å beregne utslipp fra overløp som ikke har måling.



Kommunen har i 2025 jobbet med en rekke tiltak og avløpsprosjekter for å blant annet redusere tilførsel av fremmedvann og overløpsdrift. Dette inkluderer blant annet separeringsprosjekter, fornying av gammelt avløpsnett, rehabilitering av avløpsledninger, oppdatering av overløpsregister, og planarbeid. Kommunen planlegger, i tillegg til separering- og rehabiliteringsprosjekter, å øke omfanget av målinger på avløpsnettet i årene som kommer.

Resipientovervåking

Bærum kommune har krav om resipientovervåking i tillatelse datert 18.02.2009, sist endret 07.03.2016. Kommunen skal utføre regelmessige undersøkelser og overvåking av de vannforekomster som berøres av avløpsvann som tillatelsen omfatter. Overvåkingsprogrammet skal sikre en god oversikt over forurensningssituasjonen og konsekvenser av utslipp, samt gi grunnlag for resultatvurdering av gjennomførte tiltak. Overvåkingsprogrammet samordnes med vannområde Indre Oslofjord vest.

Bærum kommune rapporterer at overvåking gjennomføres kontinuerlig gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord sitt overvåkingsprogram, samt i henhold til overvåkingsprogram for Vannområdet Indre Oslofjord Vest. Kommunen har bekreftet at data er lastet opp i Vannmiljø.

Søknad om ny utslippstillatelse etter forurensningsloven for avløpssektoren til Bærum kommune

Statsforvalteren på Bærum kommune i vedtak datert 04.02.2026 å sende inn opplysninger til ny utslippstillatelse for Bærum kommune sitt avløpsnett. Frist for innsending av opplysninger er 18.12.2026.

Konklusjon

Bærum kommune har rapportert utfyllende for 2025, og har ikke avvik fra krav i tillatelse eller forurensningsregelverket i rapporteringsåret.

Rapporteringen viser at kommunen har mye fremmedvann på avløpsnettet. Rapporteringen viser en nedadgående trend i overløpsutslipp for de to siste årene. Vi ser likevel at overløpsutslippene i Sandviksveien alene utgjør 37,65 % av den totale mengden overløpsutslipp. Vi ber Bærum kommune ta kontakt med Statsforvalteren for et møte om overløpsutslipp på avløpsnettet.

Utover de overnevnte kommentarene tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>.

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#).

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>



Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd 5 300 kroner i gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Mabel Katrine Seland Trovum
fagleder
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent