



EGGEDAL VANN- OG AVLØPSSELSKAP AS
v/Frode Haugen Tempelseterveien
3359 EGGEDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for rapporteringsåret 2025 - Eggedal vann og avløpsselskap AS

Eggedal vann- og avløpsselskap AS har avvik fra krav i forurensningsregelverket i rapporteringsåret. Avviket skyldes at avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg ikke har tillatelse i tråd med forurensningsforskriften § 14-4.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for rapporteringsåret 2025 til etterretning.

Eggedal vann og avløpsselskap AS skal betale et gebyr på 10 600 kr for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.

Vi viser til egenkontrollrapporter og årsrapporter for Eggedal Vann og Avløpsselskap AS (heretter: EVA) sitt avløpsnett og Haglebu avløpsrenseanlegg. Haglebu Vann- og Avløpsselskap AS og Djupsjøen Vann- og Avløpsselskap AS ble i rapporteringsåret omorganisert til Eggedal Vann- og Avløpsselskap AS. Det er derfor gitt tilbakemelding på begge anleggene i denne tilbakemeldingen.

Avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg (tidligere Djupsjøen Vann- og Avløpsselskap AS)
EVA har rapportert at avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg har fire installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Det er oppgitt at det ikke var overløp på avløpsnett i 2025, som også var tilfellet i 2024.

Dere har rapportert at det er 240 fritidsboliger tilknyttet avløpsnett i 2025. Dette er en økning på syv fritidsboliger, eller 3,0 %, sammenlignet med tall for 2024. EVA oppgir samtidig at det har blitt tilknyttet 17 nye abonnenter til avløpsnett i rapporteringsåret, i form av tilkobling av spredt hyttebebyggelse.

I skjemaet for årsrapportering opplyser EVA om at avløpsnettets virkningsgrad i 2025 er beregnet til 99,1 %. Ingenting av tettbebyggelsens tilførte vannmengde har blitt sluppet ut via driftsoverløp i 2025. Til orientering settes det i nye tillatelser krav til at «virkningsgraden til avløpsnett, det vil si



hvor stor andel av vannmengden eller forurensningsmengden som når fram til avløpsrenseanlegget sammenliknet med det som oppstår, skal dokumenteres og være tilgjengelig for Statsforvalteren ved forespørsel. Dette skal gjøres ved å legge til grunn målte verdier for overløp eller beregnede verdier for mindre omfattende overløpsutslipp, I tillegg skal andre ulike kilder til tap beregnes eller vurderes kvalitativt». Det settes også krav til at den samlede mengden utslipp via driftsoverløp over året ikke være over 2 %».

Djupsjøen Vann- og Avløpsselskap AS søkte Statsforvalteren om utslippstillatelse for «avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg» 11.04.2024. Vi kommenterte i tilbakemeldingen på egenkontrollrapporten for 2024 at Djupsjøen Vann- og Avløpsselskap AS på det tidspunktet var i brudd med forurensningsforskriften § 14-4. Eggedal Vann- og Avløpsselskap (EVA) er nå eier av anlegget. Sigdal kommune er i prosess utarbeidelse av ny søknad om utslippstillatelse for sine avløpsanlegg, og har i den forbindelse etterspurt avklaringer og veiledning fra Statsforvalteren om tettbebyggelsesvurderinger i kommunen. Disse avklaringene vil også ha betydning for «avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg» og EVA. Ny utslippstillatelse for Sigdal kommune, og/eller for EVA, vil måtte inkludere «avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg». Statsforvalteren vil følge opp dette i dialog med Sigdal kommune så snart de aktuelle avklaringene foreligger. Ettersom avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg per i dag ikke har utslippstillatelse i tråd med forurensningsforskriften § 14-4, er dette et avvik.

Avløpsnett til Haglebu avløpsrenseanlegg

EVA har rapportert at avløpsnett til Haglebu avløpsrenseanlegg har åtte installerte nødoverløp, og ingen installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Det er oppgitt at det ikke var utslipp ved overløp på avløpsnett i 2025. Dette var også tilfellet i 2024.

Det er rapportert at det er 10 innbyggere og 710 fritidsboliger tilknyttet avløpsnett i 2025. Dette er ti flere fritidsboliger sammenlignet med tall for 2024.

Haglebu renseanlegg har i sin tillatelse krav om maksimalt 5 % tap av avløpsvann via overløp og utlekking fra avløpsnett. I skjemaet for årsrapportering opplyser EVA om at avløpsnettets virkningsgrad i 2025 er beregnet til 101 %, og at ikke noe av tettbebyggelsens tilførte vannmengde har blitt sluppet ut via driftsoverløp i 2025. Vi minner om at virkningsgraden angir hvor stor del av den totale mengden avløpsvann som genereres innenfor tettbebyggelsen som faktisk når frem til avløpsrenseanlegget. Innlekkasjer av fremmedvann skal ikke inkluderes i virkningsgraden. Vi forventer at EVA korrigerer sin beregning av virkningsgrad til neste års rapportering. Vi viser for øvrig til informasjon om krav i nye tillatelser og innhenting av kunnskapsgrunnlag om virkningsgrad og driftsoverløp under «avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg».

Haglebu avløpsrenseanlegg

Det er for 2025 rapportert at Haglebu avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 19 689 m³ avløpsvann, og at det ikke har gått avløpsvann i overløp ved avløpsrenseanlegget.

Haglebu avløpsrenseanlegg overholdt rensekravene i tillatelsen i 2025. Sekundærrensekravet er overholdt og alle enkeltprøver overholder kravene til renseeffekt eller utslippskonsentrasjon for BOF₅ og KOF_{CR}. Fosfor hadde en årsmidlet rensegrad på 93,3 %, og overholdt dermed rensekravet på 93 %. Det ble tilført 312 kg fosfor til renseanlegget i 2025, som er innenfor tillatelsens grense for årlig tilførsel av fosfor på 470 kg.



Dimensjonerende kapasitet for Haglebu avløpsrenseanlegg er oppgitt til å være 2 900 pe (BOF₅). Dere har rapportert at den målte maksukebelastningen i 2024 var 1 608 pe (BOF₅). Dette stemmer overens med våre utregninger maksukebelastning, når vi tar utgangspunkt i enkeltprøve i maksuke.

Det årlige utslippet av nitrogen er estimert til 2,959 tonn, som er omtrent tilsvarende som for 2024. Årsmidlet renseeffekt for nitrogen er estimert til 37,0 %.

Tilbakemelding på resipientovervåkingsrapport

Statsforvalteren viser til e-post fra Frode Haugen datert 20.04.2026 med vedlagt årsrapport for 2025 for resipientovervåking i Haglebuvatnet ved Haglebu renseanlegg i Sigdal kommune.

Rapporten bekrefter at det i 2025 ble gjennomført totalt seks prøvetakinger ved tre prøvetakingsstasjoner i Haglebuvatn. Det er blitt analysert for næringssalter, tarmbakterier, total organisk karbon og klorofyll a. Vi noterer oss at det ble målt høyde TKB-verdier i uke 41.

Gjennomsnittsverdi for TBK i 2025 var 611, mens tilsvarende tall i 2024 var 87.

Vi kan ikke se at resultatene for siktedyp og temperatur er lagt inn i Vannmiljø. og ber derfor om at dette gjøres snarest. Øvrige resultater er lagt inn i Vannmiljø.

Metoder og resultater presenteres på en oversiktlig måte, og det er gjort vurderinger av tilstand og påvirkning. Det er også foretatt en sammenligning med data fra tidligere år.

Vi tar årsrapporten for resipientovervåking av Haglebuvatnet ved Haglebu renseanlegg til etterretning.

Andre kommentarer

Sigdal kommune er i prosess med ny søknad om utslippstillatelse, og avklaringer i denne prosessen vil kunne ha betydning for EVA. Statsforvalteren vedtok pålegg om opplysninger til tillatelse 02.07.2025. Sigdal kommune har i etterkant bedt om avklaringer blant annet angående tettbebyggelsesdefinisjonen. Statsforvalteren har bedt om veiledning i saken fra Miljødirektoratet, og er per dags dato fortsatt i prosess med å svare ut Sigdal kommune sin henvendelse.

Konklusjon

Eggedal vann- og avløpsselskap AS har avvik fra krav i forurensningsregelverket i rapporteringsåret. Avviket skyldes at avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg ikke har tillatelse i tråd med forurensningsforskriften § 14-4.

EVA må korrigere sin beregning av virkningsgrad for avløpsnett til Haglebu avløpsrenseanlegg til neste års rapportering.

Vi tar egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2025 til etterretning. For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på: <https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

[Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

**Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 5 300 kroner per egenkontrollrapport. For EVA er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på to egenkontrollrapporter. Gebyret vil derfor utgjøre kroner 10 600.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Mabel Katrine Seland Trovum
fagleder
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent