



HVALER KOMMUNE TEKNIKK, BYGGESAK OG
INFRASTRUKTUR
Storveien 32
1680 SKJÆRHOLDEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Brage Sævarang, 32266607

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2025 - Hvaler avløpsnett til Øra RA - Hvaler kommune

Hvaler kommune har ikke avvik fra krav i tillatelse eller forurensningsregelverket i rapporteringsåret 2025.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for rapporteringsåret 2025 til etterretning.

Hvaler skal betale et gebyr på 5 300 kr for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Hvaler kommune sitt avløpsnett.

Avløpsnett til Øra avløpsrenseanlegg

Hvaler kommune har rapportert at avløpsnettet som fører til Øra avløpsrenseanlegg i Fredrikstad kommune har 59 installerte nødoverløp. Dere har beregnet at 16 655 m³ urensset avløpsvann og 66,56 kg fosfor ble sluppet ut i resipient ved overløp på avløpsnettet i 2025. Til sammenligning ble det sluppet ut 26 549 m³ urensset avløpsvann og 106 kg fosfor ved overløp på avløpsnettet i 2024. Av overløp i 2025 så skyldes to tilfeller teknisk feil på pumpe, mens 42 skyldes tilførsel av fremmedvann i forbindelse med nedbør.

Hvaler kommune rapporterer at det er 4 654 innbyggere og 3 346 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2025. Dette er en økning på 0,8 % for antall innbyggere og en reduksjon på 2,1 % for antall fritidsboliger sammenlignet med tall for 2024. Kommunen rapporter også at dere har avslått tilknytning pga. kapasitetsutfordring på det kommunale vann- og avløpsnettet.

Kommunen opplyser i Altinn-rapporteringen om at omfang av lekkasje på avløpsnettet i 2025 er beregnet til 5-10%. Kommunen har benyttet en gammel versjon av skjemaet for årsrapportering. Kommunen må forsikre seg om at dere henter ut nyeste versjon av skjemaet ved rapportering for 2026.



Av 44 tilfeller med nødoverløp så skyldes 42 av disse fremmedvann i forbindelse med nedbør. Dette tyder på at ledningsnettet er sterkt påvirket ved nedbør, selv om antall overløp er redusert fra fjorårets rapportering. Kommunen har en egen ansatt som jobber med oppfølging av fremmedvann. Det er ferdigstilt ny avløpsledning, fra Hvaler kommune ved Revholmen til Buskogen i Fredrikstad kommune, for å begrense overløp ved tre pumpestasjoner. Dere opplyser om at dere nå har to avløpsledninger fra Hvaler til Fredrikstad kommune. I løpet av første halvår i 2026 planlegger kommunen å ta i bruk ny avløpsledning fra Korshavn til Revholmen. Den vil bidra til å redusere antall overløp ved mange pumpestasjoner, herunder PA 2001 Korshavn som er en av pumpestasjonene som har hatt størst overløpsutslipp i 2025.

Kommunen har også begrenset antall nye tilkoblinger til kommunalt nett i områder med kapasitetsutfordringer i 2025.

Resipientovervåking

Hvaler kommune har krav i sin utslippstillatelse om å delta i et samordnet overvåkingsprogram med vannområdet Glomma sør. Kommunen skal utføre regelmessige undersøkelser og overvåking av de vannforekomster som påvirkes av avløpsvann som tillatelsen omfatter. Kommunen har krav om å sammenstille resultater fra resipientovervåking fra foregående år og vurdere tilstanden i resipienten sett i sammenheng med lokale og nasjonale vannmiljømål, innen 1. mars etter utslippsåret. Data skal registreres i databasen Vannmiljø (<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>). Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

Kommunen bekrefter i sin rapportering at det er gjennomført resipientovervåking via overvåkingsprogrammet til Glomma sør ved tre bekker i Hvaler kommune. Data er lastet opp i Vannmiljø. Kommunen har som nevnt krav om å sammenstille resultater fra resipientovervåking fra foregående år og vurdere tilstanden i resipienten sett i sammenheng med lokale og nasjonale vannmiljømål, innen 1. mars etter utslippsåret. Vi ber derfor om at sammenstilling av resultatene vedlegges neste års rapportering.

Annet

Hvaler kommune har gjennom driftsassistansen i Viken IKS (DaiV) gjennomført undersøkelser av skumansamlinger. Bakgrunnen er at kommunen siden høsten 2024 har mottatt flere klager fra innbyggere på økt forekomst av skum, spesielt i Skjelsbusundet. Innbyggere har hevdet at dette er kloakk, og det er tidligere sendt inn prøver der betydelig forekomst av E. coli er påvist. Hvaler kommune har gjort grundig oppfølging av pumpestasjoner og kontroll av sjøledninger, og det er dokumentert at det ikke har vært kloakkutslipp fra Hvaler kommune i aktuelle områder for skumansamlingene. DaiV har på oppdrag fra Hvaler kommune undersøkt hva skumansamlinger kan komme av, og det er sendt inn prøver til DNA-analyse for å finne kilden til E. coli bakteriene. Rapporten fra DaiV av 28.04.2025 viser at skumansamlinger i saltvann kommer fra naturlige prosesser ved nedbrytning av organisk materiale, og kilden er først og fremst gjess og andre dyrearter.

Konklusjon

Hvaler kommune har rapportert utfyllende for 2025. Vi ber om at sammenstilling av resultatene fra resipientovervåking vedlegges neste års rapportering.

Vi tar med dette egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2025 til etterretning.



For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd 5 300 kroner i gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Mabel Katrine Seland Trovum
fagleder
Klima- og miljøvernavdelingen

Brage Sævarang
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent