



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

19.05.2026

Vår ref:

2022/5242

Deres dato:

Deres ref:

JEVNAKER KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJONEN
Kirkegata 6
3520 JEVNAKER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anniken Kvam, 32266615

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2025 -Jevnaker kommune

**Jevnaker kommune har ikke avvik fra krav i tillatelse eller forurensningsregelverket i
rapporteringsåret 2025.**

**Jevnaker kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven til
utslipp av kommunalt avløpsvann, da gjeldende tillatelse datert 19.12.2007 ikke samsvarer
med dagens situasjon på avløpssektoren.**

**Kommunen skal betale et gebyr på 5 300 kr for vårt arbeid med egenkontrollrapporten.
Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Jevnaker kommune sitt avløpsnett og Jevnaker
avløpsrenseanlegg.

Avløpsnett til Jevnaker avløpsrenseanlegg

Jevnaker kommune har rapportert at avløpsnettet til Jevnaker avløpsrenseanlegg har 18 installerte
nødoverløp og ingen regnvannsoverløp. Innrapporterte tall viser at antall registrerte nødoverløp ikke
samsvarer med antall overløpspunkter som er lagt inn med koordinater. I ettersendt epost,
informerer kommunen om at dette skyldes at en av pumpestasjonene (PK25) ikke har
overløpsmulighet, men er tilknyttet egen tett tank. De øvrige overløpene er registrert med
utslippspunkt til Randsfjorden, Randselva, Hermanstjern og terreng. Innrapporterte tall viser at det
har vært ett overløpsutslipp i rapporteringsåret, der 65,7 m³ urensset avløpsvann og over 0,1 kg
fosfor ble sluppet ut i Randsfjorden. Kommunen informerer om at overløpet skyldtes strømstans i
forbindelse med ekstremværet «Amy». Utover dette er det ikke rapportert om overløp på
avløpsnettet i 2025. Mengde og andel overløp er redusert fra rapporteringsåret 2024, da det ble
rapportert om utslipp av totalt 418 m³ urensset avløpsvann og 0,66 kg fosfor.

E-postadresse:
sfospost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.statsforvalteren.no/os
Org.nr. 974 761 319



Jevnaker kommune rapporterer at det er 6 126 innbyggere og syv fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2025. Dette er samme antall som ble rapportert ved fjorårets rapportering. I skjemaet for årsrapportering oppgir kommunen at ni nye abonnenter ble tilknyttet ledningsnettet i rapporteringsåret.

I skjemaet for årsrapportering opplyser kommunen om at avløpsnettets virkningsgrad i 2025 er beregnet til 99 %. Videre rapporteres det om at ca. 0 % av tettbebyggelsens totale tilførte vannmengde har blitt sluppet ut via driftsoverløp i 2025.

Jevnaker avløpsrenseanlegg

Det er for 2025 rapportert at Jevnaker avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 523 401 m³ avløpsvann og at det ikke har vært overløp ved avløpsrenseanlegget.

I fjorårets egenkontrollrapport la kommunen frem at anlegget ikke har et overløp, men et omløp. Omløpet er ført inni prosessdelen av anlegget etter sandfang og før vannmengdemåler, og leder ikke utslipp direkte til resipient. I ettersendt informasjon, opplyser kommunen om at omløpet nå er fysisk stengt ved hjelp av ventil på renseanlegget.

Jevnaker kommune har rapportert at anleggets dimensjonerende kapasitet er 10 500 pe (BOF₅) og at tilført mengde i maksuke i 2025 er 6 572 pe (BOF₅). I skjemaet for årsrapportering opplyser kommunen om at belastningen til anlegget er omtrent 62 % av total kapasitet.

Jevnaker avløpsrenseanlegg har gjennomsnittlig årlig renseeffekt for fosfor på 97,47 %. Høyeste utslippskonsentrasjon er på 0,27 mg P/l. Anlegget overholder dermed kravene i tillatelsen på 95 % renseeffekt og maksimal utslippskonsentrasjon på 0,3 mg P/l. Anlegget klarer også sekundærrensekravet for BOF₅ og KOF_{CR}.

I årsrapporteringsskjemaet skriver kommunen at avløpsrenseanlegget har stabil drift og god driftsmargin. Kommunen planlegger kontinuerlig tiltak for forbedring og optimalisering av drift, for både avløpsnett og renseanlegg, blant annet for å redusere fremmedvann, gjennomføre nødvendig rehabilitering, kompetanseutvikling og systematisk vurdering av tilstand og fornyelse.

Tilbakemelding på resipientovervåkning

I årsrapporteringsskjemaet informerer Jevnaker kommune om at det er gjennomført resipientovervåkning i Randselva i rapporteringsåret.

Rapporten viser at det i 2025 ble gjennomført totalt 12 prøvetakinger ved to prøvetakingsstasjoner, en oppstrøms og en nedstrøms utslippspunktet til renseanlegget. I august 2025 ble det tatt prøver av begroingsalger oppstrøms og nedstrøms renseanlegget.

Metoder og resultater presenteres på en oversiktlig måte, og det er gjort vurderinger av tilstand. For resultatene av vannkjemi presenteres nøkkerverdier.

Kommunen skriver at analysedata er lagt inn i Vannmiljø. Statsforvalteren orienterer om at data fra resipientovervåkingen ikke er registrert i Vannmiljø.

Vi ber om at alle overvåkingsdata registreres i databasen Vannmiljø

<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>) innen 1. mars året etter at undersøkelsene er gjennomført.

Data rapporteres på Vannmiljø's importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som



skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

Vi tar vedlagt resipientovervåking av Randselva ved Jevnaker renseanlegg til etterretning.

Andre kommentarer

Jevnaker kommune sin tillatelse er av eldre dato (19.12.2007). Tillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Oppland. Det er behov for å oppdatere tillatelsen, så den samsvarer bedre med dagens praksis og regelverk. Som påpekt under tilsyn i 2024 og i egenkontrollrapport for 2024, ber Statsforvalteren kommunen om å sende inn opplysninger som grunnlag for søknad om ny utslippstillatelse. Se våre nettsider for veiledning til hva en søknad skal inneholde [Søknad om tillatelse | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#). Dersom vi ikke mottar en søknad fra Jevnaker kommune innen kort tid, vil vi vurdere å følge opp dette med pålegg om å sende inn opplysninger som skal utgjøre søknadsgrunnlaget for ny utslippstillatelse.

Konklusjon

Jevnaker kommune har rapportert utfyllende for 2025 og har ingen avvik fra tillatelsen eller forurensningsregelverk. Rapporteringen viser at kommunen avløpsrenseanlegg klarer rensekravene sine. Både renseanlegg og ledningsnett har lite utslipp av urensset avløpsvann.

Kommunen har gjennomført resipientovervåking av Randsfjorden. Statsforvalteren orienterer om at data ikke er registrert i Vannmiljø.

Vi tar med dette egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på: <https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn.

Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 5 300 kroner per egenkontrollrapport.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Mabel Katrine Seland Trovum

Anniken Kvam



fagleder
Klima- og miljøvernavdelingen

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent