



NESODDEN KOMMUNE AVLØPSVERKET  
Postboks 123  
1451 NESODDTANGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

## Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2025 - Nesodden kommune

**Nesodden kommune har ikke avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2025. Kommunen må til neste års rapportering legge ved vurderinger av resultater fra overvåking etter vannforskriften og forurensningsforskriften jf. punkt 7.3 i tillatelsen.**

**Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for rapporteringsåret 2025 til etterretning.**

**Kommunen skal betale et gebyr på 5 300 kr for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

**Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.**

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Nesodden kommune sitt avløpsnett til VEAS.

Nesodden kommune fikk ny tillatelse 30.09.2025 (tillatelsesnummer 2025.0765.T). Utslippstillatelsen med nye krav var derfor kun gjeldende i deler av rapporteringsåret.

### Avløpsnett til VEAS

Nesodden kommune har rapportert at kommunens avløpsnett til VEAS har 39 installerte nødoverløp og ingen regnvannsoverløp i fellessystem. Dere har beregnet at 24 526 m<sup>3</sup> urensset avløpsvann og 187 kg fosfor ble sluppet ut ved overløp på avløpsnettet i 2025. Kommunen har rapportert om mindre overløpsutslipp enn i 2024, hvor det ble rapportert at 32 925 m<sup>3</sup> urensset avløpsvann og 250 kg fosfor ble sluppet ut ved overløp på avløpsnettet.

Nesodden kommune rapporterer at det er 15 481 innbyggere og 150 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2025. Dette er samme antall fritidsboliger og 0,7 % færre innbyggere sammenlignet med tall for 2024.

Nesodden kommune har benyttet gammelt skjema for årsrapportering. Vi kontaktet derfor kommunen per e-post og etterspurte informasjon om virkningsgrad og andel driftsoverløp.



Kommunen sendte supplerende informasjon i e-post datert 24.04.2026. Kommunen beskriver i e-posten at det ikke tas prøver på VEAS spesifikt for Nesoddens tilførsel, og at det derfor er vanskelig å beregne virkningsgraden for Nesodden kommune sitt avløpsnett. Kommunen har beregnet virkningsgraden for «Fagerstrand rensedistrikt» basert på tilført mengde fosfor, og basert på dette kommet frem til en virkningsgrad på 100 %. Kommunen skriver videre at de i løpet av 2026 vil ta flere representative prøver for å beregne en mer eksakt virkningsgrad. Vi påpeker at kommunen har krav i tillatelsens punkt 3.1.5 om å dokumentere virkningsgraden for avløpsnettet, og at denne ikke skal være mer enn 5 % frem til 1. januar 2030 og deretter maksimalt 3 % over året. Vi forutsetter at kommunen jobber med å forbedre sine beregninger for virkningsgrad til neste års rapportering.

I årets rapporteringsskjema har Statsforvalteren inkludert spørsmål om beregnet/estimert virkningsgrad og vannmengde sluppet ut via driftsoverløp. Det finnes per i dag ingen standard metode for å beregne virkningsgrad. Vi bruker derfor årets rapportering til å samle inn data for å få bedre oversikt over omfanget av overløpsutslipp og lekkasjer, samt vurdere om kommunene kan beregne virkningsgrad på en nyttig måte. Kravet til andel driftsoverløp skal bidra til å redusere bruk av overløp og stimulere til oppgradering av ledningsnettet. I første omgang brukes også rapporteringen til å kartlegge hvor stor del av overløpene som er driftsoverløp i regionen. Siden dette er en innledende kartlegging, vil det ikke bli gitt avvik for eventuelle brudd på kravene i årets tilbakemelding. Det kan imidlertid bli aktuelt med strengere oppfølging i neste års rapportering.

Kommunen beskriver ellers i årsrapporten at det blir stadig færre dårlige private avløpsanlegg ved at det fokuseres på utbygging av offentlig VA-nett og tilknytning av eksisterende boområder. Det gjennomføres flomfarevurderinger som inkluderer tiltaksplan, og arbeidet fortsetter i 2026. Dette vil bidra til å lede overvann på en kontrollert måte og vekk fra kommunens avløpsnett. Det gjennomføres ellers en rekke rehabiliteringstiltak på avløpsnettet, og kommunen redegjør i årsrapporten for planlagte utbyggings- og rehabiliteringstiltak for kommunal infrastruktur i 2026.

Vi påpeker at Nesodden kommune har brukt en gammel versjon av skjemaet for årsrapportering. Kommunen må til neste års rapportering forsikre seg om å hente ned det gjeldende skjemaet fra våre nettsider.

#### Tilbakemelding på resipientovervåking

Nesodden kommune har krav i tillatelsens punkt 7.2 til å overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker vannforekomster og dokumentere om utslippene medfører forringelse eller at miljømål ikke nås. Overvåkingsprogrammet skal følge anbefalinger gitt i gjeldende versjon av veilederen Klassifisering av miljøtilstand i vann (02:2018). Vurdering av resultatene fra resipientundersøkelser skal sendes Statsforvalteren innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført, som en del av årsrapporteringen. Alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

Kommunen har også krav i tillatsen punkt 7.1 om å overvåke mulige miljøeffekter av utslipp fra vesentlige overløp fra avløpsnettet til berørte vannforekomster i henhold til et overvåkingsprogram. Overvåkingen skal være risikobasert og følge prinsippene i veileder TA-1890/2005 eller en oppdatert versjon av denne. Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på 3 år og samordnes så langt det er mulig med overvåkingen etter vannforskriften.



I henhold til tillatelsen skal resultater fra overvåkingen etter forurensningsforskriften drøftes og sendes inn sammen med en vurdering av resultatene fra resipientundersøkelser etter vannforskriften som en del av årsrapporteringen, jf. punkt 7.3.

Nesodden kommune deltar i resipientovervåking gjennom PURA og vannområdet Indre Oslofjord vest. Data fra resipientovervåkingen er lastet opp i Vannmiljø. Kravene i gjeldende tillatelse var kun gyldig i en liten del av rapporteringsåret 2025, og vi gir derfor ikke avvik på at det ikke er sendt inn dokumentasjon i tråd med krav 7.3 i tillatelsen.

Statsforvalteren mener det er positivt at overvåking samordnes med vannområdets overvåking. Vi påpeker likevel at det må komme tydelig frem av rapporten hvilke målepunkter som er knyttet til kommunens utslipp. Målepunktene må etableres både oppstrøms og nedstrøms utslippspunktet til avløpsanlegget for å kunne si noe om påvirkningen av utslippet.

Vi påpeker også at det er kommunens ansvar å sørge for at dokumentasjon ihht. punkt 7.3 sendes inn innen 1. mars, og at overvåkingsdata blir lastet opp i Vannmiljø. Vi understreker at dersom rapport med vurdering av resultater fra resipientovervåkingen ikke sendes inn innen 1. mars ved neste års rapportering, vil det gis avvik på dette.

#### Andre forhold

Vi minner om at Nesodden kommune har krav i sin tillatelse til å utrede hvordan utslipp av avløpsvann fra overløp på avløpsnettets påvirker berørte resipienter, herunder hvordan utslippene påvirker vannforekomstenes mulighet til å oppnå miljømålet i vannforskriften, jf. punkt 8 i tillatelsen. Resultatene fra utredningen skal sendes Statsforvalteren innen 01.01.2027.

#### **Konklusjon**

Nesodden kommune har ikke avvik fra krav i tillatelsen i 2025.

Kommunen må til neste års rapportering legge ved vurderinger av resultater fra overvåking etter vannforskriften og forurensningsforskriften jf. punkt 7.3 i tillatelsen.

Utover de overnevnte kommentarene tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Veileder for egenkontrollrapportering for bioavfall og slam er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/bioavfall-slam-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

[Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

**Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr på 5 300 kroner for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Mabel Katrine Seland Trovum  
fagleder  
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*