



NITTEDAL KOMMUNE MILJØ OG  
SAMFUNNSUTVIKLING  
Postboks 63  
1483 HAGAN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Brage Sævarang, 32266607

## Tilbakemelding på egenkontrollrapport for rapporteringsåret 2025 - Nittedal kommune

Nittedal kommune har alvorlig avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2025. Det alvorlige avviket skyldes at Nittedal kommune ikke har lagt ned Rotnes avløpsrenseanlegg eller Åneby avløpsrenseanlegg innen fristen 31.12.2024. Kommunen har også avvik grunnet gjentakende mangelfull rapportering for overløpsdata på avløpsnett til Bekkelaget og Rotnes avløpsrenseanlegg. Vi påpeker også at vi ser at det har vært mye mangler i rapporteringene over de siste tre årene, selv om det kun er avløpsnettet til Bekkelaget- og Rotnes avløpsrenseanlegg som har samme type mangler to år på rad. Nittedal kommune må få på plass rutiner som sikrer at det rapporteres utfyllende fremover.

Vi ber Nittedal kommune ta kontakt for et møte angående avvikene, og tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.

Så lenge Åneby avløpsrenseanlegg og Rotnes avløpsrenseanlegg i Nittedal kommune ikke drives i tråd med tillatelse gitt i eller i medhold av lov, er nye tilknytninger av private abonnenter, eller avtale om økte påslipp fra bedrifter til avløpsrenseanlegget, regnet som forsettlig brudd på tillatelse og forurensningsloven § 7.

Kommunen skal betale et gebyr på 21 200 kr for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

**Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.**

Vi viser til egenkontrollrapporter og årsrapporter for Nittedal kommune sitt avløpsnett, Rotnes avløpsrenseanlegg og Åneby avløpsrenseanlegg.

### Avløpsnett til Bekkelaget avløpsrenseanlegg

Nittedal kommune har rapportert at avløpsnettet til Bekkelaget avløpsrenseanlegg har 2 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp. Det er kun lagt inn ett overløp i Altinn-rapporteringen. For avløpsnettet til Bekkelaget er det ikke beregnet mengde urensset avløpsvann i overløp eller registrert tid for overløpsdrift. Dette er mangelfull rapportering. Dette ble også påpekt i



tilbakemeldingen for 2024 og vi skrev at vi forventet at kommunen forbedrer sin rapportering for rapporteringsåret 2025. Da rapporteringen er mangelfull også i år, er det å regne som et avvik. I skjemaet for årsrapportering opplyser kommunen om at omfang av lekkasje inkludert overløp i 2025 er beregnet til mindre enn 5 %.

Nittedal kommune rapporterer at det er 3 775 innbyggere og ingen fritidsboliger tilknyttet avløpsnett i 2025. Dette er samme antall som ble rapportert ved fjorårets rapportering.

#### Avløpsnett til Nedre Romerike avløpsrenseanlegg (NRA)

Nittedal kommune har rapportert at avløpsnett i til NRA har 4 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp. For avløpsnett i til NRA er det ikke beregnet mengde urensset avløpsvann og fosformengde i overløp eller registrert tid for overløpsdrift. Dette må forbedres til neste års rapportering. I skjemaet for årsrapportering opplyser kommunen om at omfang av lekkasje inkludert overløp i 2025 er beregnet til mindre enn 5 %.

Nittedal kommune rapporterer at det er 7 138 innbyggere og ingen fritidsboliger tilknyttet avløpsnett i 2025. Dette er samme antall som ble rapportert ved fjorårets rapportering.

#### Avløpsnett til Rotnes avløpsrenseanlegg

Nittedal kommune har rapportert at avløpsnett i til Rotnes avløpsrenseanlegg har 7 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp. Det er 7 700 innbyggere tilknyttet avløpsnett i 2025, som er samme tall som ble rapportert de tre foregående år.

Dere har beregnet at 35 m<sup>3</sup> urensset avløpsvann ble sluppet ut ved overløp på avløpsnett i 2025. Det er imidlertid kun beregnet mengder avløpsvann i overløp for to av sju overløp. For øvrige overløp er det lagt inn antall tilfeller av overløp og tid med overløpsdrift, men ikke mengder avløpsvann i overløp. Det er heller ikke beregnet årlig utslipp av fosfor. Dette ble også påpekt i tilbakemeldingen for 2024 og vi skrev at vi forventet at kommunen forbedrer sin rapportering for rapporteringsåret 2025. Da rapporteringen er mangelfull også i år, er det å regne som et avvik.

#### Avløpsnett til Åneby avløpsrenseanlegg

Nittedal kommune har rapportert at avløpsnett i til Ånebyavløpsrenseanlegg har 11 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp. Det er 4 800 innbyggere tilknyttet avløpsnett i 2025, som er samme tall som ble rapportert de tre foregående år.

Dere har beregnet at 1 353,4 m<sup>3</sup> urensset avløpsvann ble sluppet ut ved overløp på avløpsnett i 2025. Det er rapportert om 137 tilfeller med nødoverløp med snitt driftstid på 0,6 timer. Det er imidlertid kun beregnet mengder avløpsvann i overløp for to av tre overløp. For øvrige overløp er det lagt inn antall tilfeller av overløp og tid med overløpsdrift, men ikke mengder avløpsvann i overløp. Det er heller ikke beregnet årlig utslipp av fosfor for noen av overløpene. Dette ble også påpekt i tilbakemeldingen for 2023 og vi skrev at vi forventet at kommunen forbedrer sin rapportering for rapporteringsåret 2024. Kommunen rapporterte overløpsdata for 2024, men har igjen rapportert mangelfullt i år. Dette må rettes opp til neste års rapportering.

#### Rotnes avløpsrenseanlegg

Det er for 2025 rapportert at Rotnes avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 719 281 m<sup>3</sup> avløpsvann og at det ikke har gått noe i overløp ved avløpsrenseanlegget. Det er rapportert om omtrent lik mengde avløpsvann inn til renseanlegget i 2025 som er registrert siden 2023. Rotnes avløpsrenseanlegg har overholdt rensekraften for fosfor på 90 % for 2025, da anlegget hadde en årsmidlet rensegrad for fosfor på 91,89 %. Det var i 2025 én prøve for BOF<sub>5</sub> som ikke overholdt



kravet om minst 70 % reduksjon av  $\text{BOF}_5$  eller at utslippskonsentrasjon ikke oversteg 25 mg  $\text{O}_2/\text{l}$ . Dette er innenfor antallet prøver som ikke trenger å oppfylle rensekravene i henhold til forurensningsforskriften § 14-13. For  $\text{KOF}_{\text{CR}}$  var årsmidlet rensegrad 82,50 %, og for  $\text{BOF}_5$  var rensegraden 83,95 %.

I vår tilbakemelding for rapporteringsåret 2024 pekte vi på at maksukebelastningen dere rapporterte var langt høyere enn det dimensjonerende kapasitet for avløpsrenseanlegget er oppgitt til å være. Dimensjonerende kapasitet for Rotnes avløpsrenseanlegg er oppgitt til å være 10 000 pe ( $\text{BOF}_5$ ). Dere har rapportert at den målte maksukebelastningen i 2025 var 10 507 pe ( $\text{BOF}_5$ ). Etter vår utregning er maksukebelastningen for  $\text{BOF}_5$ , når vi ser på enkeltprøve i maksuke 10.03.2025, på 16 728 pe ( $\text{BOF}_5$ ). Dette betyr at avløpsanlegget er overbelastet med organisk stoff. Rotnes avløpsrenseanlegg klarer likevel rensekravene i 2025, men vi minner om at kommunen ikke må tillate påslipp som kan vanskeliggjøre overholdelse av rensekravene.

#### Åneby avløpsrenseanlegg

Det er for 2025 rapportert at Åneby avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 482 167 m<sup>3</sup> avløpsvann og at 55 m<sup>3</sup> har gått i overløp ved avløpsrenseanlegget. Det er rapportert om omtrent lik mengde avløpsvann inn til renseanlegget i 2025 som er registrert siden 2023.

Åneby avløpsrenseanlegg har overholdt rensekravet for fosfor på 90 % for 2025, da anlegget har en rensegrad for fosfor på 97,30 %. For  $\text{KOF}_{\text{CR}}$  var årsmidlet rensegrad 90,98 %, og for  $\text{BOF}_5$  var rensegraden 90,85 %.

I vår tilbakemelding for rapporteringsåret 2024 pekte vi på at maksukebelastningen dere rapporterte var langt høyere enn det dimensjonerende kapasitet for avløpsrenseanlegget er oppgitt til å være. Dimensjonerende kapasitet for Åneby avløpsrenseanlegg er oppgitt til å være 7 500 pe ( $\text{BOF}_5$ ). Dere har rapportert at den målte maksukebelastningen i 2025 var 11 193 pe ( $\text{BOF}_5$ ). Etter vår utregning er maksukebelastningen for  $\text{BOF}_5$ , når vi ser på enkeltprøve i maksuke 09.06.2025, på 22 300 pe ( $\text{BOF}_5$ ). Dette betyr at avløpsanlegget er overbelastet med organisk stoff. Åneby avløpsrenseanlegg kommune klarer likevel rensekravene i 2025, men vi minner om at kommunen ikke må tillate påslipp som kan vanskeliggjøre overholdelse av rensekravene.

#### Skjema for årsrapport, virkningsgrad og driftsoverløp

Nittedal kommune har ikke fylt ut og lagt ved skjema for årsrapport i rapporteringen. Dette er mangelfull rapportering. Dersom kommunen ikke leverer skjema for årsrapport til neste år, vil dette være gjentakende mangelfull rapportering og det vil gis avvik.

Statsforvalteren informerer i denne sammenheng om at vi i våre nye tillatelser stiller krav om at kommunene skal ha oversikt over virkningsgraden til avløpsnett. For å dokumentere virkningsgrad stiller vi i de nye tillatelsene krav om at målte verdier for overløp eller beregnede verdier for mindre omfattende overløpsutslipp skal legges til grunn, for å finne ut hvor stor andel av vannmengden eller forurensningsmengden som når fram til avløpsrenseanlegget sammenliknet med det som oppstår. I tillegg skal andre ulike kilder til tap beregnes eller vurderes kvalitativt. Videre stiller vi krav om kommunen skal ha oversikt over alle utslipp av urensset avløpsvann via overløp til resipient fra det totale avløpssystemet. Utslipp av urensset avløpsvann er uønsket, og innen en viss tid skal den samlede mengden utslipp via driftsoverløp over året ikke være over 2 %.

#### Tilbakemelding på resipientovervåkingsrapport

Nittedal kommune har krav om resipientovervåking i tillatelse datert 02.12.2013. Kommunen skal utføre regelmessige undersøkelser og overvåking av de vannforekomster som berøres av



avløpsvann som tillatelsen omfatter. Kommunen har utslipp til Nitelva som inngår i vannområdet Leira-Nitelva. Overvåkingsprogrammene innenfor vannområdene samordnes og tilpasses vannforskriftens føringer.

Vi ber om at alle overvåkingsdata registreres i databasen Vannmiljø (<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>) innen 1. mars året etter at undersøkelsene er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljø's importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljø's kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

#### Andre kommentarer

Nittedal kommune har 03.10.2025 sendt inn søknad om utslippstillatelse for sitt avløpssystem. Saken er til behandling hos Statsforvalteren i egen sak med saksnummer 2025/42310.

#### **Konklusjon**

Nittedal kommune har alvorlig avvik fra krav i tillatelsen i 2025. Dette skyldes at kommunen ikke har lagt ned Rotnes og Åneby avløpsrenseanlegg innen fristen på 31.12.2024, jf. vilkår i vedtak fra Statsforvalteren datert 07.12.2020. Kommunen fikk avvik på dette i fjor, og hadde et oppfølgingsmøte om saken med Statsforvalteren 20.08.2025. Statsforvalteren ser derfor alvorlig på avviket. Vi ber Nittedal kommune ta kontakt for å avtale et møte angående dette avviket snarest.

Åneby renseanlegg og Rotnes renseanlegg mottar mer organisk stoff i maksuke enn det anlegget er dimensjonert til. Det vil si at avløpsrenseanlegget i perioder er overbelastet både hydraulisk og med organisk stoff. Nittedal kommune har også avvik i form av gjentakende mangelfull rapportering for 2025. Rapporteringen for 2025 er svært mangelfull. Det er ikke beregnet mengde urensset avløpsvann i overløp eller registrert tid for overløpsdrift for flere avløpsnett, og skjema for årsrapport er heller ikke fylt ut. Vi påpeker også at vi ser at det har vært mye mangler i rapporteringene over de siste tre årene, selv om det kun er avløpsnettet til Bekkelaget- og Rotnes avløpsrenseanlegg som har samme type mangler to år på rad. Nittedal kommune må få på plass rutiner som sikrer at det rapporteres utfyllende fremover.

Utover de ovennevnte kommentarene tar vi egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

#### **Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter, som ble tatt



inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 5 300 kroner per egenkontrollrapport. For Nittedal kommune er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på 4 egenkontrollrapporter. Gebyret vil derfor utgjøre kroner 21 200.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Brage Sævarang  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*