



VEAS SELVKOST AS
Bjerkåsholmen 125
3470 SLEMMESTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anette Strømme, 22003654

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren 2025 - Veas Selvkost AS

Veas Selvkost AS har ikke avvik fra vilkår i tillatelsen eller forurensningsregelverket i rapporteringsåret 2025.

Vi tar egenkontrollrapportene og årsrapporten til etterretning.

Veas Selvkost AS skal betale et gebyr på 10 600 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapportene. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.

Vi viser til egenkontrollrapporter og årsrapport for Veas Selvkost AS sitt prosessanlegg, henholdsvis avløpsrenseanlegg og biogassanlegg.

Avløpsnett

Veas Selvkost AS har ikke avløpsnett, men en tilførselstunnel, som mottar avløpsvann fra kommunene Asker, Bærum, og Oslo via ulike påslippspunkter. I tillegg fører Nesodden kommune avløpsvann til Veas renseanlegg via egen sjøledning. Det er to overløp langs tilførselstunnelen, overløp Bislettbekken og overløp Lysaker.

Ved Lysaker gikk det 158 479 m³ urensset avløpsvann og 223 kg fosfor i overløp i 2025, ved Bislettbekken var det ikke registrert overløp. Utslipptet av urensset avløpsvann som følge av overløp, ble sluppet ut i Oslofjorden. Innrapporterte tall viser en reduksjon av mengder i overløp sammenlignet med sist rapporteringsår. Dere kommenterer at overløp fra tilførselstunnelen er rapportert som «overløp fra anlegg». Vi forstår det dermed som at overløp ved Lysaker inngår i Veas renseanlegg sitt overløp og beregnet rensegrad.

Veas Selvkost AS og Oslo kommune vann- og avløpsetaten (Bekkelaget avløpsrenseanlegg) har dialog om overføring av avløpsvann ved stor tilrenning og ved særskilte drifts- og vedlikeholdsoperasjoner. Dere oppgir at hensikten er å unngå eller redusere overløp.



Veas prosessanlegg renseanlegg

Det er for 2025 rapportert at Veas renseanlegg har mottatt og behandlet 89 887 526 m³ avløpsvann og at 158 497 m³ har gått i overløp ved Lysaker-overløpet som inngår i overløpsmengder for anlegget. Avløpsvannet i overløp utgjør 0,18 % av alt vann inn til avløpsrenseanlegget. Dette er en reduksjon fra 2024 da avløpsvannet i overløp utgjorde 0,54 % av alt vann inn til Veas renseanlegg.

Veas renseanlegg har en dimensjonerende kapasitet for organisk stoff på 1 100 000 pe (BOF₅). Dere har beregnet at maksukebelastningen i 2025 var 764 000 pe (BOF₅). Til sammenlikning viser vår utregning basert på enkeltprøve for største tilførsel av BOF₅ til avløpsrenseanlegget, datert 05.06.2025, at maksukebelastningen var 860 397 pe (BOF₅).

Veas renseanlegg klarer alle sine rensekraav i 2025. Avløpsrenseanlegget har en årsmidlet renseeffekt for fosfor og nitrogen på henholdsvis 93,12 % og 79,77 % og overholder dermed fosforrensekraavet på 90 % og nitrogenrensekraavet på 70 %. Anlegget klarer også sekundærrensekraavet for BOF₅ og KOF_{CR}.

Veas Selvkost AS har flere pågående prosjekter for å optimalisere driften av renseanlegget. Dere har i rapporteringsåret driftet to prosesshaller med høyere Leca-nivå i det biologiske rensetrinnet, for å se om det gir bedre rensing. Videre planlegger dere rehabilitering av filterbunnen i alle nitrifikasjonsfiltrene i fem prosesshaller for å få bedre fordeling av luft. Det tar 5-6 uker per filter og det er fire filter i hver prosesshall.

Veas prosessanlegg biogassanlegg

Dere oppgir at Veas biogassanlegg har mottatt og behandlet 299 699 tonn våtvekt avløpsslam, som utgjør 23 916 tonn TS, i 2025. Det er ikke mottatt andre typer avfall enn avløpsslam i rapporteringsåret, og alt slammet stammer fra eget avløpsrenseanlegg.

Veas Selvkost AS har ikke oppgitt biogassanleggets kapasitet i tonn TS/år. Dere har i løpet av 2025 rehabilitert biogassreaktorene og slamtankene, som vil ha innvirkning på behandlingskapasiteten. Søknad om tillatelse til Veas prosessanlegg, er under behandling hos Statsforvalteren. I forbindelse med behandling av søknaden, vil Statsforvalteren vurdere rammekrav for tillatt mengder slam/biogasssubstrat behandlet ved Veas biogassanlegg, basert på informasjon i søknad.

Dere oppgir at 12 979 tonn TS slam er disponert til jordbruksarealer, og 1 892 tonn TS er lagret på eget lager. Videre oppgir dere et masstep på 291 tonn TS som følge av fakling av biogass og et masstep på 10 464 tonn TS som følge av utnyttelse av biogass til varme eller drivstoff.

Analyser av slammet viser at slammet ligger under grenseverdien for tungmetaller for disponering av slam på jordbruks- og grøntareal (kvalitetsklasse 0, I eller II).

Dere rapporterer at Veas biogassanlegg produserte 10,98 mill. Nm³ biogass i 2025, målt som rågass. Av dette har 10 272 432 Nm³ blitt oppgradert til biometan, 408 911 Nm³ blitt brukt til interne formål og 296 691 Nm³ blitt faklet.

Dere oppgir at fjellhall for nytt hygieniserings- og sluttavvanningsanlegg for slam ble ferdig sprengt ut i 2025. Montering av utstyr i prosesshallen vil pågå hele 2026, med planlagt prøvestart i 1.kvartal 2027.

Resipientovervåking

I utslippstillatelsen har Veas Selvkost AS krav om å bidra til å sikre en god oversikt over



forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord, og å ha en overvåking som gir grunnlag for en miljøvurdering av Veas sine utslipp.

Dere har lagt ved NIVA rapport *Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord, årsrapport 2024*, datert 28.07.2025. Dette er en resipientundersøkelse initiert av Fagrådet for Indre Oslofjord.

Vi minner om at alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>) innen 1. mars året etter at undersøkelsene er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljø's importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljø's kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

Konklusjon

Veas Selvkost AS har ikke avvik fra vilkår i tillatelsen eller forurensningsregelverket i rapporteringsåret 2025.

Vi tar med dette egenkontrollrapportene og årsrapporten for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Veileder for egenkontrollrapportering for bioavfall og slam er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/bioavfall-slam-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapportene, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 5 300 kroner per egenkontrollrapport. For Veas Selvkost AS er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på to egenkontrollrapporter. Gebyret vil derfor utgjøre 10 600 kroner.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen



Mabel Katrine Seland Trovum
fagleder
Klima- og miljøvernavdelingen

Anette Strømme
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Veas Selvkost AS v/ Pia Ryfors