



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

26.05.2025

Vår ref:

2022/33396

Deres dato:

Deres ref:

BLEFJELL VANN OG AVLØPSSELSKAP AS
Postboks 43
3621 LAMPELAND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren 2024 - Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS - Ådalen avløpsanlegg

Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2024.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.

Selskapet skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Ådalen avløpsrenseanlegg med tilhørende avløpsnett.

Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS fikk ny utslippstillatelse av Statsforvalteren 20.06.2024. Det betyr at kravene i forurensningsforskriften kapittel 14 begynte å gjelde for selskapet etter dette tidspunktet.

Avløpsnettet til Ådalen avløpsrenseanlegg

Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS har rapportert at det er 598 fritidsboliger og ingen innbyggere tilknyttet avløpsnettet i 2024. Det er ikke rapportert data på antall overløp eller utslipp fra disse da rapporteringsskjemaet i Altinn ikke er laget for at private avløpsanlegg skal rapportere på dette. Dere oppgir likevel i årsrapporteringsskjemaet at det ikke har vært overløp på avløpsnettet i 2024.

Dere opplyser om at det i løpet av 2024 har vært 13 nye tilkoblinger av fritidsboliger til avløpsanlegget.

Ådalen avløpsrenseanlegg

Det er for 2024 rapportert at Ådalen avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 12 635 m³ avløpsvann og at det ikke har vært overløp ved avløpsrenseanlegget. Det var heller ikke overløp

E-postadresse:
sfospost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.statsforvalteren.no/os
Org.nr. 974 761 319



ved renseanlegget i 2023. Anleggets dimensjonerende kapasitet er oppgitt til å være 2 000 pe (BOF₅). Dere har rapportert at maksukebelastningen i 2024 er 1 330 pe (BOF₅).

Ådalen avløpsrenseanlegg har en årsmidlet renseeffekt for fosfor på 98,46 % i 2024, og klarer dermed fosforrensekravet i tillatelsen på 95 %. Når det gjelder rensing av organisk stoff har Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS fått utsatt frist til 19.01.2029 for overholdelse av sekundærrensekravet. Frem til 19.01.2029 er det krav om at årsmidlet renseeffekt ved Ådalen avløpsrenseanlegget skal være minst 95 % for BOF₅ og minst 85 % for KOF_{CR}. Renseanlegget har en årsmidlet renseeffekt på 98,75 % for BOF₅ og 98,19 % for KOF_{CR} i rapporteringsåret, og overholder dermed rensekravene i tillatelsen. Beregnet årsmidlet renseeffekt for 2024 gjelder etter infiltrasjon, og inkluderer også prøver tatt før den nye tillatelsen tredder i kraft 20.06.2024. Anlegget ville klart rensekravene for fosfor, BOF₅ og KOF_{CR} også dersom en kun hadde sett på prøvene tatt etter 20.06.2024.

Det ble kun tatt stikkprøver av avløpsvannet i 2024 ved Ådalen avløpsrenseanlegg. Ettersom prøvene ikke er akkrediterte, er det ikke mulig å si med sikkerhet hva den reelle renseeffekten for fosfor, BOF₅ og KOF_{CR} er. Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS har fått frist til 19.01.2029 med å innføre akkreditert prøvetaking ved Ådalen avløpsrenseanlegg.

I tillatelsen til Blefjell Vann- og Avløpsselskap er det stilt krav om at det i perioden 1. mai til 31. oktober hvert år skal tas prøver for E. coli-bakterier i utslippsvannet fra Ådalen avløpsrenseanlegg. Dere opplyser om at 5 av 6 prøver som ble tatt for E. coli i 2024 viste ingen påvirkning på resipienten. Ved neste års rapportering ber vi om at prøvene som er tatt for E. coli legges ved som et vedlegg i Altinn-rapporteringen.

Resipientovervåking

Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS har krav til overvåking etter vannforskriften i tillatelsens punkt 8.3. Videre følger det av tillatelsens punkt 8.5 at alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø innen 1. mars året etter at undersøkelsene er gjennomført.

Dere opplyser om at dere har gjennomført resipientovervåking i 2024 og at overvåkingsdataene er lastet opp i Vannmiljø.

Vi ser at rapporteringen for 2024 ikke inkluderer resultater fra overvåkingen etter vannforskriften som er gjennomført i rapporteringsåret. Tillatelsens punkt 8.4 sier at *vurdering av resultatene fra resipientundersøkelser etter vannforskriften jf. 8.3 skal sendes Statsforvalteren innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført, som del av årsrapportering jf. punkt 11.2. Resultatene skal vurderes etter det til enhver tid gjeldende klassifiseringssystem for vann, gitt i vannforskriften og veiledningsmateriell til forskriften*. Vi ber derfor om at resultatene fra resipientovervåkingen inkluderes til neste års rapportering.

Konklusjon

Blefjell Vann- og Avløpsselskap AS har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2024.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>



Rapporteringskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: <https://www.statsforvalteren.no/nn/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr på 5 200 kroner for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Torbjørn Raugstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Flesberg kommune

Lampelandhagan 7

3623

LAMPELAND