



FLÅ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

3539 FLÅ

Saksbehandler, innvalgstelefon

Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren 2024 - Flå kommune

Flå kommune har hatt avvik i rapporteringsåret 2024 på grunn av manglende tillatelse etter forurensningsforskriften § 14-4. Kommunen fikk ny tillatelse 14.02.2025. Avviket er derfor nå rettet opp og vil ikke følges opp av Statsforvalteren ytterligere.

Kommunen har rapportert mangelfullt for overløp i Altinn. Vi forventer at dere rapporterer utfyllende til neste år.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.

Kommunen skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Flå avløpsrenseanlegg med tilhørende avløpsnett.

Avløpsnettet til Flå avløpsrenseanlegg

Flå kommune har rapportert i Altinn at avløpsnettet til Flå avløpsrenseanlegg har 7 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Dere har ikke rapportert driftstid, vannmengder og fosformengder for alle overløpene deres som følge av manglende data. Vi forutsetter at dere måler eller beregner driftstid, vannmengder og fosformengder for samtlige overløp ved neste års rapportering, og at dataene rapporteres i i Altinn.

Det er rapportert at det er 566 innbyggere og 307 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet til Flå renseanlegg i 2024.

Flå avløpsrenseanlegg

Flå kommune har for 2024 rapportert at Flå avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 65 910 m³ avløpsvann og at det ikke har vært overløp ved renseanlegget. Dere har rapportert at anlegget har



en dimensjonerende kapasitet for organisk stoff tilsvarende 2 000 pe (BOF₅). Tilført mengde i maksuke har dere beregnet til å være 1 182 pe (BOF₅) i 2024.

Flå avløpsrenseanlegg overholdt ikke minstekravene til rensing av fosfor og organisk stoff i forurensningsforskriften kapittel 14. Anlegget var imidlertid ikke omfattet av kravene i dette kapittelet i 2024. Dette skyldes de nye føringene fra Miljødirektoratet om at ved overgang fra kapittel 13 til 14, vil kravene i kapittel 14 først begynne å gjelde når Statsforvalteren har gitt ny utslippstillatelse. Unntaket er kravet i § 14-4 om tillatelse som begynner å gjelde umiddelbart ved overgangen. I tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2023 fikk kommunen avvik fra § 14-4 på grunn av manglende tillatelse.

Flå kommune søkte i søknad datert 30.06.2023 om ny tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Flå tettbebyggelse. Statsforvalteren ferdigbehandlet søknaden og fattet vedtak om utslippstillatelse for tettbebyggelsen 14.02.2025. Dette betyr at Flå kommune hadde avvik fra kravet om tillatelse i forurensningsforskriften § 14-4 i rapporteringsåret 2024. Avviket skyldes til dels lang saksbehandlingstid hos Statsforvalteren, og vi understreker derfor at vi ikke ser på dette som et alvorlig brudd som krever oppfølging fra vår side. Videre anser vi at avviket nå er rettet opp siden Flå kommune har fått ny utslippstillatelse etter kapittel 14. fått

Konklusjon

Flå kommune har hatt avvik i rapporteringsåret 2024 på grunn av manglende tillatelse etter forurensningsforskriften § 14-4. Kommunen fikk ny tillatelse 14.02.2025. Avviket er derfor nå rettet opp og vil ikke følges opp av Statsforvalteren ytterligere

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nn/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd et gebyr tilsvarende 5 200 kroner for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg

Torbjørn Raugstad



seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent