



HURDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT
Minneåsvegen 3
2090 HURDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren 2024 - Hurdal kommune

Hurdal kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2024.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.

Kommunen skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Hurdal avløpsrenseanlegg med tilhørende avløpsnett.

Avløpsnettet til Hurdal avløpsrenseanlegg

Hurdal kommune har rapportert at avløpsnettet til Hurdal avløpsrenseanlegg har 10 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Videre har dere rapportert at 122 m³ urensset avløpsvann og 0,16 kg fosfor har gått i overløp på avløpsnettet i 2024. Til sammenlikning gikk det 700 m³ urensset avløpsvann og 0,9 kg fosfor i overløp på avløpsnettet i 2023.

Det er 1 262 innbyggere og 36 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2024. Antall tilknyttede innbyggere har økt siden 2023 da det var 1 235 innbyggere tilknyttet avløpsnettet. Antallet tilknyttede fritidsboliger er uendret. Ifølge kommunen er det tilknyttet 12 nye boenheter i løpet av 2024.

Kommunen opplyser om at det er gjennomført vedlikehold av 3 km med pumpeledninger i Hurdalsjøen i rapporteringsåret.

Hurdal avløpsrenseanlegg

Det er for 2024 rapportert at Hurdal avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 153 471 m³



avløpsvann og at det ikke har vært overløp ved avløpsrenseanlegget. Mengden vann i overløp er vesentlig redusert fra fjoråret da dere rapporterte at 2 592 m³ urensset avløpsvann gikk i overløp. Anleggets dimensjonerende kapasitet er oppgitt til å være 2 300 pe (BOF₅). Dere har rapportert at maksukebelastningen i 2024 er 1 485 pe (BOF₅). Til sammenlikning viser vår utregning basert på enkeltprøve for største tilførsel av BOF₅ til avløpsrenseanlegget, datert 22.10.2024, at maksukebelastningen er 2 414 pe (BOF₅).

Hurdal avløpsrenseanlegg har en renseeffekt for fosfor på 98,77 % i 2024 og klarer dermed fosforrensekravet i tillatelsen på 93 %. Når det gjelder rensekravene for organisk stoff så har Hurdal kommune fått utsatt frist til 01.06.2026 av Miljødirektoratet for overholdelse av sekundærrensekravet ved Hurdal avløpsrenseanlegg. Avløpsrenseanlegget er dermed ikke omfattet av sekundærrensekravet i 2024, men anlegget klarer likevel rensekravene for BOF₅ og KOF i rapporteringsåret.

Resipientovervåking

Hurdal kommune har krav i tillatelsen om resipientovervåking etter vannforskriften. Kommunen skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten og dokumentere om utslippene medfører forringelse eller at miljømål ikke nås, jfr. vannforskriften §§ 4 og 18. Vurdering av resultatene fra resipientundersøkelser etter vannforskriften jf. 8.3 skal sendes Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført, som del av årsrapportering jf. punkt 11.2. Videre er det stilt krav om at alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø.

Hurdal kommune opplyser at de har gjennomført resipientovervåking i 2024 og at overvåkingsdataene er lastet opp i Vannmiljø.

Konklusjon

Hurdal kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2024.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nno/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr tilsvarende 5 200 kroner for saksbehandling av



egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Torbjørn Raugstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent