



KRØDSHERAD KOMMUNE TEKNISK ETAT
Ringnesveien 10
3536 NORESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2024 - Krødsherad kommune - Norefjell avløpsrenseanlegg

Krødsherad kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2024.

Vi tar egenkontrollrapportene og årsrapportene til etterretning.

**Kommunen skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapportene.
Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapporter og årsrapporter for Krødsherad kommune sitt avløpsnett og Norefjell avløpsrenseanlegg.

Kommunens avløpsnett til Norefjell avløpsrenseanlegg

Krødsherad kommune har rapportert at avløpsnettet til Norefjell avløpsrenseanlegg har 6 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp.

Dere har beregnet at 622 m³ urensset avløpsvann og 3,81 kg fosfor ble sluppet ut ved overløp på avløpsnettet i 2024. Dette er under halvparten av mengder som ble rapportert i overløp for 2023, for både vannmengde og fosfor.

Det var 36 innbyggere og 1 648 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2024. Dette er en økning på 39 fritidsboliger sammenlignet med 2023.

Norefjell avløpsrenseanlegg

Norefjell avløpsrenseanlegg mottar avløpsvann fra Sigdal kommune, i tillegg til avløpsvann fra Krødsherad kommune. Det er for 2024 rapportert at Norefjell avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 172 247 m³ avløpsvann og at kun 21,0 m³ har gått i overløp ved avløpsrenseanlegget. Det



er rapportert om mer avløpsvann inn til renseanlegget i 2024 enn noen tidligere år. Til tross for dette så renser avløpsrenseanlegget svært godt, og anleggets tilførte mengde pe (BOF₅) i maksuke (estimert til 6 597) er mindre enn anleggets dimensjonerende kapasitet på 10 000 pe (BOF₅).

Norefjell avløpsrenseanlegg har en rensegrad for fosfor på 97,7 % i 2024, og overholder dermed fosforrensekravet på 95 %. Anlegget klarer også sekundærrensekravet for BOF₅ og KOF_{CR}.

Tilbakemelding på resipientovervåkingsrapport

Statsforvalteren viser til e-post fra Rambøll v/Embla Østebrot datert 28.02.2025 med vedlagt årsrapport for 2024 for resipientovervåking i Krøderen ved Norefjell renseanlegg i Krødsherad kommune.

Rapporten bekrefter at det i 2024 ble gjennomført totalt seks prøvetakinger av resipient. Vi kan ikke se at resultater for siktedyp og temperatur er lagt inn i Vannmiljø, og ber om at dette gjøres snarest. Vi kan heller ikke se at prøveresultater for begroingsalger er lagt inn i Vannmiljø. I henhold til overvåkingsprogrammet stilles det kun krav om prøvetaking av begroingsalger hvert tredje år, og ettersom det ble gjort i 2023, var det ikke et krav i 2024. Vi anbefaler likevel at prøveresultatene fra 2024 legges inn i Vannmiljø når de først er tatt, for å sikre at dataene bidrar til kunnskapsgrunnlaget om tilstanden i vannforekomsten. Øvrige resultater er lagt inn i Vannmiljø i tråd med kravet om overvåking.

Metoder og resultater presenteres på en oversiktlig måte, og det er gjort vurderinger av tilstand og påvirkning. Det er også foretatt en sammenligning med data fra tidligere år.

Vi tar årsrapporten for resipientovervåking av Krøderen ved Norefjell renseanlegg til orientering.

Konklusjon

Krødsherad kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2024.

Vi ber om at overvåkingsdata for siktedyp og temperatur legges inn i Vannmiljø, og vi anbefaler at kommunen også legger inn data for begroingsalger.

Vi tar med dette egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>.

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

[Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#).

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapportene, med



hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 5 200 kroner per egenkontrollrapport. For Krødsherad kommune er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på to egenkontrollrapporter. Vi tar gebyr for behandling av én egenkontrollrapport, da avløpsnettet inngår i avløpsrenseanlegget som er omfattet av samme tillatelse. Gebyret vil derfor utgjøre 5 200 kroner.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent