



LØRENSKOG KOMMUNE TEKNISK SEKTOR
Postboks 304
1471 LØRENSKOG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2024 - Lørenskog kommune

Innsendt rapportering viser at Lørenskog kommune ikke har avvik fra krav i tillatelsen i 2024.

**Kommunen skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten.
Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

Rapporterings skjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Lørenskog kommune sitt avløpsnett tilknyttet
Nedre Romerike avløpsrenseanlegg (NRA)

Kommunens avløpsnett tilknyttet NRA

Lørenskog kommune har rapportert at avløpsnettet til NRA har 9 installerte regnvannsoverløp og 11 installerte nødoverløp. Dere har beregnet at 11 778,5 m³ urensset avløpsvann og 51,1 kg fosfor ble sluppet ut ved overløp på avløpsnettet i 2024. Dette er lavere enn i 2023, da det ble rapportert at 18 135 m³ urensset avløpsvann og 91,4 kg fosfor ble sluppet ut ved overløp på avløpsnettet.

Lørenskog kommune rapporterer at det er 49 503 innbyggere og 0 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2024. Dette er en økning i antall innbyggere på 3,9 % sammenlignet med tall for 2023.

Kommunen har redegjort utfyllende for gjennomførte tiltak og aktivitet på avløpssektoren i 2024. Det er gjennomført en rekke rehabiliteringsprosjekter i 2024, og det er i tillegg fulgt opp utbygging av VA-infrastruktur privat og for kommunal overtakelse. Ved bruk av kildesporingsteam så er det gjort store fremskritt i kartlegging av overvannsutløp og identifisering av forurensningskilder, og dette har resultert i allerede gjennomførte utbedringer og planlagte utbedringer. Kommunen har god kontroll på utslipp fra overløp, og jobber med å beregne et estimat på omfanget av lekkasjer fra avløpsnettet. I tillegg til fortsatt rehabilitering og utskifting av infrastruktur, så skal det i 2025 blant annet utarbeides tiltaksplan for miljørisikovurdering og handlings- og tiltaksplan for oppfølging av spredt avløp.



Statsforvalteren var på tilsyn ved avløpssektoren i kommunen i 2024. Vi avdekket 4 avvik under tilsynet. Tilsyn og lukking av avvik følges opp i egen sak.

Tilbakemelding på resipientovervåkingsrapport

Lørenskog kommune har krav i sin tillatelse til å overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker vannforekomster og dokumentere om utslippene fører medfører forringelse eller at miljømål ikke nås. Overvåkingsprogrammet skal følge anbefalinger gitt i gjeldende versjon av veilederen Klassifisering av miljøtilstand i vann (02:2018). Vurdering av resultatene fra resipientundersøkelser etter vannforskriften skal sendes Statsforvalteren innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført, som en del av årsrapporteringen. Alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

Lørenskog kommune deltar i overvåkingsprogram med vannområdet Leira-Nitelva, og data registreres fortløpende i Vannmiljø.

Lørenskog kommune informerer i rapporteringen om at årsrapport for resipientovervåking for 2024 ikke er klar, og har lagt ved årsrapport for 2023. Vi ber om at årsrapport for 2024 ettersendes til sfospost@statsforvalteren.no, og merkes med saksnummer 2022/7266.

Konklusjon

Lørenskog kommune har rapportert utfyllende for 2024. Rapporteringen viser at kommunen ikke har avvik fra krav i tillatelsen i 2024.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på: <https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr på 5 200 kroner for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.



Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent