



**Statsforvalteren**

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

09.05.2025

Vår ref:

2022/7946

Deres dato:

Deres ref:

NANNESTAD KOMMUNE

Postboks 3

2031 NANNESTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anniken Kvam, 32266615

## Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren - rapporteringsåret 2024 - Nannestad avløpsnett i Gardermoen RA - Nannestad kommune

---

**Nannestad kommune har rapportert fullstendig for avløpsnettet til Gardermoen renseanlegg for 2024. Kommunen har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret.**

**Statsforvalteren tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.**

**Nannestad kommune skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

**Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.**

---

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Nannestad kommune sitt avløpsnett til Gardermoen avløpsrenseanlegg.

### Avløpsnett til Gardermoen avløpsrenseanlegg

I egenkontrollrapporten for 2024 har Nannestad kommune registrert 12 661 innbyggere og 11 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet til Gardermoen renseanlegg. Det er en liten økning fra 2023 med 12 641 innbyggere tilknyttet. Antall fritidsboliger er uendret.

Kommunen har rapportert at avløpsnettet til Gardermoen avløpsrenseanlegg har 38 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Dette er en reduksjon fra 2023 da kommunen rapporterte 39 nødoverløp. Kommunen har beregnet at 5 384 m<sup>3</sup> urensset avløpsvann og 17,4 kg fosfor ble sluppet ut i overløp på avløpsnettet i 2024. Dette er en økning fra 2023 da det ble rapportert at 3 327 m<sup>3</sup> avløpsvann og 51,3 kg fosfor gikk i overløp på avløpsnettet.

Statsforvalteren påpekte mangelfull rapportering for overløp i både 2022 og 2023, samt feil i driftskontrollsystemet i 2023. I 2024 oppgir kommunen fortsatt utfordringer med driftskontrollsystemet og påfølgende store rapporteringsfeil på overløp. Rapporteringsfeilene ble påpekt og rettet etter utløpt frist. Statsforvalteren forventer at utfordringene med

---

E-postadresse:  
[sfospost@statsforvalteren.no](mailto:sfospost@statsforvalteren.no)  
Sikker melding:  
[www.statsforvalteren.no/melding](https://www.statsforvalteren.no/melding)

Postadresse:  
Pb 325  
1502 Moss

Besøksadresse:  
Moss: Vogts gate 17  
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9  
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00  
[www.statsforvalteren.no/os](https://www.statsforvalteren.no/os)  
Org.nr. 974 761 319



driftskontrollsystemet utbedres, slik at kvaliteten på innrapporterte data øker fremover. Vi forventer at kommunen sørger for å kvalitetssikre egenkontrollrapporten for 2025, at det rapporteres fullstendig og leveres innen fristen 1. mars 2026.

I årsrapporten oppgir kommunen at de har store mengder fremmedvann på ledningsnett som overbelaster pumpestasjonene. Kommunen opplyser om 90 registrerte avvik i rapporteringsåret.

Statsforvalteren registrerer at kommunen opprinnelig rapporterte om et svært høyt antall tilfeller med nødoverløp. Vi er kjent med at dette kan skyldes at vannstanden balanserer/vipper omkring nivået for overløpsdrift. Dersom intervallene mellom disse «vippehendelsene» er opp til en viss grense (for eksempel 30 minutter) skal de betraktes som ett tilfelle/hendelse i rapporteringen. Kommunen må selv definere et representativt intervall for dette, slik at det så godt som mulig representerer overløpshendelser hvor antall tilfeller blir høyt som følge av at vannstanden vipper omkring nivået for overløpsdrift.

I 2024 har Nannestad kommune blant annet etablert ny sump i pumpestasjonen på Morud, samt utført spyling av ledningsnett og sumprenghjoring. Kommunen skriver at de har startet gjennomgang av overløpsregistrering og funnet og utbedret feil i PLS og programmeringen. Arbeidet med forbedring av overløpsregistreringen fortsetter i 2025.

Nannestad kommune har søkt Statsforvalteren om ny utslippstillatelse, mottatt 23.04.2024. Søknaden er under behandling hos Statsforvalteren, saksnummer 2024/17437.

#### Tilbakemelding på resipientovervåkingsrapport

Nannestad kommune har krav i sin tillatelse datert 03.12.2012 om å delta i et samordnet overvåkingsprogram for hele nedbørsfeltet og med felles rapportering. Kommunen skal utføre regelmessige undersøkelser og overvåking av de vannforekomster som berøres av avløpsvann som tillatelsen omfatter. Overvåkingen skal skje i samarbeid med vannområdet Leira-Nitelva og øvrige parter.

I årsrapporten for 2024 skriver kommunen at resipientovervåking gjennomføres av regionalt samarbeidsorgan for vannområdene Hurdal/Vorma og Leira/Nitelva. Kommunen oppgir at data lastes opp i Vannmiljø av de ansvarlige vannområdene.

#### **Konklusjon**

Nannestad kommune har rapportert fullstendig for avløpsnett til Gardermoen renseanlegg i 2024. Kommunen har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret.

Statsforvalteren forventer at utfordringene med driftskontrollsystemet utbedres. Vi forventer også at egenkontrollrapport for 2025 kvalitetssikres, samt leveres fullstendig og innen fristen.

Utover de ovennevnte kommentarene tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>



Rapporteringskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

### **Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 5 200 kroner per egenkontrollrapport. For Nannestad kommune er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på én egenkontrollrapport. Gebyret vil derfor utgjøre 5 200 kroner.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Anniken Kvam  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*