



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

09.05.2025

Vår ref:

2024/8190

Deres dato:

Deres ref:

SKIPTVET KOMMUNE

Postboks 115

1806 SKIPTVET

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anniken Kvam, 32266615

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren - rapporteringsåret 2024 - Hoel renseanlegg - Skiptvet kommune

Skiptvet kommune har avvik fra krav i forurensningsforskriften og utslippstillatelsen i
rapporteringsåret 2024. Dette fordi det ikke er tatt akkrediterte prøver i henhold til
forurensningsforskriftens § 14-11, og fordi Hoel avløpsanlegg ikke klarer rensekrav for totalt
organisk karbon (TOC).

Vi gjør kommunen oppmerksomme på at dersom avvik fra rensekravene ikke rettes opp, kan
dette medføre begrensinger for ønsket utvikling i kommunen, da det ikke kan kobles til
ytterligere abonnenter til avløpsanlegg som ikke overholder kravene i
forurensningsregelverket jf. plan- og bygningsloven § 27-2 og forurensningsloven § 7.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

Skiptvet kommune skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med
egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Skiptvet kommune sitt avløpsnett og Hoel
avløpsrenseanlegg.

Avløpsnett til Hoel renseanlegg

Skiptvet kommune oppgir at det er 1 960 innbyggere og ingen fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i
2024. Antallet registrerte tilknyttede innbyggere og fritidsboliger er uendret fra 2023.

Kommunen har rapportert at avløpsnettet til Hoel avløpsrenseanlegg har ett installert nødoverløp
og fire installerte regnvannsoverløp.

E-postadresse:
sfospost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.statsforvalteren.no/os
Org.nr. 974 761 319



I Altinn har kommunen rapportert at 256 m³ urensset avløpsvann og 0,25 kg fosfor har gått i overløp på avløpsnettets i 2024. Kommunen oppgir at styrtregn har bidratt til noe utlekk i 2024. Det foreligger ikke tall på vannmengde og fosfor i overløp fra avløpsnettets i 2023.

Vi registrerer at kommunens rapportering på overløp for 2024 er mangelfull på flere punkter. Tall for vannmengder og fosfor i overløp er ikke fylt ut i skjema for årsrapport, og dette var også mangelfullt rapportert i Altinn. Etter purring fra Statsforvalteren, er tall for dette er lagt inn i Altinn etter utløpt frist. Statsforvalteren forventer at kommunen fyller ut fullstendig ved neste års rapportering.

Hoel avløpsrenseanlegg

Det er for 2024 rapportert at Hoel avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 105 984 m³ avløpsvann og at 854 m³ har gått i overløp ved rensanlegget. Avløpsvannet i overløp utgjør 0,8 % av alt vann inn til rensanlegget.

Den dimensjonerende kapasiteten til Hoel avløpsrenseanlegg er oppgitt til å være 2 500 pe (BOF₅). Kommunen har rapportert at maksukebelastningen i 2024 er 1 374 pe (BOF₅). Våre utregninger viser at gjennomsnittlig døgnbelastning i pe (BOF) er vesentlig lavere enn antallet tilknyttede innbyggere. Dette kan være en indikasjon på at mye avløpsvann forsvinner på veien til rensanlegget, men det kan også skyldes usikkerheter i beregningene som en konsekvens av at det ikke tas akkrediterte prøver av avløpsvannet ved Hoel avløpsrenseanlegg. At det ikke tas akkrediterte prøver av avløpsvannet slik forurensningsforskriftens § 14-13 krever, er å regne som et avvik.

Hoel avløpsrenseanlegg har en årsmidlet fosforrensegrad på 94 % i 2024 og overholder dermed minstekravet på 90 % i forurensningsforskriftens kapittel 14. Anlegget overholder også utslippstillatelsens krav til maksimal årsmidlet utslippskonsentrasjon på 0,8 mg P/l. Videre overholder anlegget kravene til rensing av organisk stoff i forurensningsforskriften og tillatelsen. I tillatelsen er det stilt krav om årsmidlet utslippskonsentrasjon for totalt organisk karbon (TOC) på 15 mg/l. Hoel avløpsrenseanlegg klarer ikke dette renskravet da beregnet utslippskonsentrasjon i rapporteringsåret er 24,2 mg TOC/l i snitt for 2024. Dette er et avvik.

Statsforvalteren påpeker at som følge av at det ikke tas akkrediterte prøver av avløpsvannet ved Hoel avløpsrenseanlegg, vil det ikke være mulig å si med sikkerhet om avløpsrenseanlegget overholder kravene til rensing av fosfor og organisk stoff. Vi forutsetter at Skiptvet kommune får på plass akkreditert prøvetaking ved anlegget så raskt som mulig. I e-post av 07.01.2025 opplyser kommunen om at det er bestilt nødvendig prøvetakingsutstyr og at dere vil søke om å få godkjent akkreditert prøvetaking så snart det lar seg gjøre.

I skjema for årsrapportering fremlegger kommunen at det er gjennomført miljørisikoanalyse i 2024, herunder klimatilpasset miljørisikovurdering av avløpssystemet, oversikt over industripåslipp og risikoklassifisering av ledningsnett med alle overløp. Kommunen oppgir at hovedplan for avløp er under utarbeidelse.

Skiptvet kommune har søkt Statsforvalteren om ny utslippstillatelse for Hoel rensanlegg (sak 2022/35550). Søknaden er under behandling.

Resipientovervåkning

I utslippstillatelsen fra 1994 har kommunen krav om å gjennomføre overvåking av resipienter som blir påvirket av utslipp fra Hoel avløpsanlegg. I årsrapport oppgir kommunen at det er gjennomført resipientovervåkning i rapporteringsåret og at data er lastet opp i Vannmiljø.



Konklusjon

Skiptvet kommune har avvik fra tillatelsen i rapporteringsåret 2024. Dette skyldes at det er ikke tatt akkrediterte prøver i henhold til forurensningsforskriftens §14-11 ved Hoel avløpsrenseanlegg, og at renseanlegget ikke klarer rensekrav for totalt organisk karbon (TOC).

Vi forventer for øvrig at kommunen rapporterer fullstendig ved neste års rapportering.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr på 5 200 kroner for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 5 200 kroner per egenkontrollrapport. Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Anniken Kvam
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent