



**Symboler:**

- Rømningsretning
- Utgang til det fri
- Hovedangrepsvei
- Angrepsvei
- Brannhydrant
- Brannslange
- Håndslukker, pulver
- Ladestasjon
- Betjening skumslukkeanlegg
- Gassdeteksjon
- Brannalarmsentral
- Nøkkelboks
- Sprinklersentral
- Håndslukker, CO2
- Kjørbar adkomst for brannvesenets høyderedskap
- Brannfarlig varer
- Gass under trykk
- Etsende stoffer
- Lagring av ubrennbart materiale
- Førstehjelpsutstyr

**Konstruksjoner:**

- (R)EI 90 A2-s1,d0

**Dører:**

- EI60C EI 60-CSa
- Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

**Skravurer:**

- "Ren-soner" / "Tomt-gulv"-prinsipp
- Vannkanon dekningsområde

**Bæreevne:**

- Hovedbæresystem: R 90 A2-s1,d0
- Takkonstruksjon: R 90 A2-s1,d0
- Alle konstruksjoner som støtter/bærer EI90-skille, må minst ha samme brannmotstand.

**Informasjon:**

- Risikoklasse: 2
- Brannklasse: 4

**Slokkeampuller:**

- Elektriske kjøretøy skal benyttes på anlegget utstyres med slokkeampull i motorrommet.

**Branntekniske installasjoner:**

- Brannalarmanlegg: Kategori 2 (NS3960 og NS-EN 54-serien)
- Automatisk sprinkleranlegg (NS-EN 12845/CEA 4001)
- Ledesystem og nødlysning (NS-EN 1838)

**Vannbaserte slokkekanoner:**

- Kan styres manuelt fra teknisk rom.
- IR-deteksjon og overvåking

**Tegningsstatus:**

- Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning. Foreløpig versjon for gjennomgang av byggherre.

C0 2	2025-03-12	Nytt arkitektunderlag	TONLIL	TKO	MARFLA
C0 1	2024-12-17	For gjennomgang hos eksterne	TONLIL	TKO	MARFLA
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

**A til Å Entreprenør** Målestokk (gjelder A1)  
1 : 200

**LYNGFLÅT**  
Avfallsmottak og gjenvinningsstasjon  
Branntegning plan 1

Vedlegg til brannkonsept

<b>Norconsult</b>	Oppdragsnummer 52406171	Tegningsnummer F-20-01	Revisjon C02
-------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------