NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

STATSFORVALTEREN I INNLANDET
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Vår dato: 23.06.2026
Vår ref.: 202318886-9 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.: 23/38700-72

Saksbehandler: Sigrid Johanne Langsjøvold/ 22959701/sjl@nve.no

NVE fremmer innsigelse til reguleringsplan for Mjøssykehuset - Moelv - Ringsaker kommune

Vi viser til brev datert 20.05.2026 med høring av reguleringsplan. Selv om brevet her sendes til Statsforvalteren, henvender vi oss i innholdet direkte til kommunen.

NVE har innsigelse til planen fordi sikkerhet mot kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig vurdert og tatt hensyn til i planen.

NVE er nasjonal sektormyndighet for flom, erosjon, skred, vassdrag, grunnvann og energi og har hjemmel til å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 5-4. I tillegg veileder vi om forebygging av skader fra overvann og forvaltning av vassdrags- og energirelaterte kulturminner. Som høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven skal vi bidra til at nasjonale og vesentlige regionale interesser innenfor våre saksområder blir ivaretatt.

NVEs innsigelse og merknader

Sikkerhet mot naturfare skal avklares på siste plannivå

I plan- og bygningsloven er det et gjennomgående krav til samfunnssikkerhet og vurdering av naturfare, fra kommunens overordnede arealplanlegging til den enkelte byggesak. Kravene til sikkerhet følger av plan- og bygnngsloven § 28-1 og Byggteknisk forskrift (TEK17), særlig kapittel 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger.

På reguleringsplannivå skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare ivaretas gjennom selve planløsningen. Vi viser til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sitt rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling, som slår fast at reell fare skal avklares på siste plannivå for å oppfylle kravet til ROS-analyse i plan- og bygningsloven § 4-3.

Sikkerhet mot kvikkleireskred

I det geotekniske notatet (COWI, A257584-NOT-RIG-002, datert 29.01.2026) som følger planen er det konkludert med at områdestabilitet et tilfredsstillende for det meste av

området, men at det gjenstår et mindre område som man anbefaler å undersøke i neste fase av prosjektet.

Videre sier planforslagets bestemmelse 8.1 f), at det skal dokumenteres at områdestabiliteten for hele byggeområdet er ivaretatt før det kan gis rammetillatelse. Vår forståelse av dette, er at avklaring av reell fare for kvikkleireskred skyves til byggesak.

NVE har **innsigelse** til reguleringsplan for Mjøssykehuset fordi faren for kvikkleireskred ikke er godt nok vurdert og tatt hensyn til. Grunnlaget for innsigelsen er beskrevet i Veileder: Unngå innsigelse fra NVE i arealplaner.

For å løse innsigelsen må faren for kvikkleireskred dokumenteres for hele planområdet i tråd med NVEs veileder 1/2019. Vi minner om kravet om uavhengig kvalitetssikring, dersom det gjennom utredningen blir påvist kvikkleire innenfor planområdet. Vi viser her til vår hjemmeside Spørsmål og svar om kvikkleireveilederen pkt.2.

I risiko- og sårbarhetsanalysen er det i kapittel 7.6 gjort en vurdering av ustabile grunnforhold. Vi forutsetter at dette er knyttet til lokal stabilitet og vil bli ivaretatt gjennom prosjektering og utførelse.

Sikkerhet mot overvann

I fagrapporten overvannshåndtering er det foreslått en flomgrøft eller kulvert på østsiden av Industrivegen (i nord) for å sørge for at vannet ledes kontrollert nordover mot Mjøsa (Hagavika). Vårt **faglige råd** er at det settes av areal for håndtering av overvann og at dette vises for eksempel som hensynssone eller grønnstruktur i plankartet med tilhørende bestemmelser. Vi viser til kapitel 4.5 i vår veileder om overvann i arealplanleggingen.

Husk å melde inn naturfareutredninger og grunnundersøkelser

Naturfareutredninger som er bestilt etter 01.01.2025 skal meldes inn til NVE i henhold til pbl § 2-4 og Forskrift om pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger. Vi ønsker også å få inn naturfareutredninger bestilt før denne datoen. Geotekniske grunnundersøkelser skal leveres inn til NGU via NADAG. Informasjon finnes her: Meld inn naturfareutredninger - NVE.

Prosessen videre

Når det blir fremmet innsigelse til planen betyr det at dere ikke kan egengodkjenne planen med rettsvirkning før innsigelsen er løst.

NVE har erfaring med at det er nyttig med dialog mellom oss og kommunen i arbeidet med å løse innsigelsene. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt. Det samme må dere gjøre dersom dere har spørsmål til innsigelsene, eller til andre faglige råd i dette brevet.

Dersom dere velger å etterkomme våre innsigelsespunkt må dere endre planen slik som beskrevet ovenfor. Når dere har endret planframlegget, eventuelt på grunnlag av nye utredninger, sendes både plandokument og utredninger til oss. Dette materialet kan dere

sende oss som vedlegg til et brev der dere ber oss om å trekke innsigelsen på grunnlag av endringer i planen/nye utredninger. Det er viktig at dere i oversendelsesbrevet beskriver hvilke endringer som er gjort i plandokumentene, og på hvilket grunnlag endringene er gjort.

Dersom dere ikke vil etterkomme vår innsigelse kan dere be om mekling hos Statsforvalteren, jf. pbl § 5-6.

Vi minner om at Statsforvalteren har fått myndighet til å samordne statlige innsigelser, og på visse vilkår avskjære disse.

Med hilsen

Peer Sommer-Erichson
Fung. seksjonssjef

Sigrid Johanne Langsjøvold
Seniorrådgiver

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:
STATSFORVALTEREN I INNLANDET

Kopimottakere:
Ringsaker kommune
STATSFORVALTEREN I INNLANDET - Statsforvalteren i Innlandet Innsigelser
INNLANDET FYLKESKOMMUNE